

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RS..)
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním

LEGENDA:

Světelné a ostatní rozvody

VZT4 — Radiální ventilátor 17W/230V vč. doběhu (dodávka VZT)

Jednopólový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20

Vývod jednofázový
SS - přívod pro signalizační systém

Svítidlo dle popisu

TYPY SVÍTIDEL:

D - Svítidlo BRS, 8x12 LED, 3000 K, kryt opál
PMMA, IP40, prům. 480mm, 900mA
Kód: BRS3KO480V3/ND

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		Měřítko 1:50
Projektant	Klimešová M.		Technická kontrola			

LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace

ZŠ Litvínov - jazyků, dok. pro realizaci stavby

ČÁST: Dokumentace objektu
Silnoproudá zařízení

OBSAH: Pavilon 1 - 1.np až 3.np
- WC pro imobilní

OBJEDNATEL: Město Litvínov

STAVEBNÍK:

Počet A4	Pořadové číslo
2	3
Stupeň projektu: PST	
Datum dokončení: 31.1.2019	
Číslo zakázky: 8843-26	
Číslo archivní: BPO 3- 102849	