

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Svítlidla dle popisu
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- CV - centrální vypínač osvětlení - červený
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

TYPY SVÍTIDEL:


A - MODUS LLX258B , Žářivkové, bílá mříž, přisazené, elektronický předř.MODUS LLX258B
Žářivkové, bílá mříž, přisazené, elektronický předř.
Kód: LLX258BEP

B - MODUS AREL, asymetrický reflektor,1200mm, přisazené/závěsné, LED 840 LED, SELV
925mA, nestmívatelné
Kód: AREL4000RMAS4ND

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m2] | SV. VÝŠKA [m] |
|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| C 2.08 | Učebna jazyků | 64,88 | 3,10 |
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ | | 64,88 | |

| INDEX | ZMĚNA | DATUM | JMÉNO | PODPIS |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|
| Vedoucí projektant | | Vedoucí zakázky | Zátka Tomáš Ing. | Měřítko |
| Projektant | Rubín Pavel | Technická kontrola | | 1:50 |
|  LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz | ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace | | | Počet A4 |
| | ZŠ Litvínov - Ruská, dok. pro realizaci stavby | | | 2 |
| | ČÁST: Dokumentace objektu Silnoproudá zařízení, hromosvod | | | Stupeň projektu |
| | OBSAH: PAVILON C 2.np - m.č. 2.08 světelné obvody | | | PST |
| OBJEDNATEL: Město Litvínov | | | Datum dokončení | |
| STAVEBNÍK: | | | 23.07.2018 | |
| | | | Číslo zakázky | |
| | | | 8843-26 | |
| | | | Číslo archivní | |
| | | | BPO 3-100316 | |