


Střecha

Závěsný plynový kondenzační kotel
Buderus GB 172-24 o výkonu 24 kW
s nepřímotopným zásobníkem TV Logalux
o objemu 160 litrů (umístění pod kotlem)

Koncentrické odkouření vedeno
komínem nad střechu domu



LEGENDA:

— Přívodní potrubí topné vody – 65 °C
- - - - - Zpětné potrubí topné vody – 50 °C

Vpracoval: Ing. Jaroslav Kunc		Stupeň: PP	Měřiko: ----
Žerotínova 1272/45, Praha 3, 130 00		Datum: 05/2020	Zodp.proj: Ing. J. Kunc
Investor: Město Litvínov, Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01, Litvínov		Č. výkresu	
Objekt: Přístavba tech. zázemí pro JSDH města Litvínova, objekt č.p. 20, k.ú Hamr u Litvínova			
Obsah: Ústřední vytápění – schema zapojení		UT-03	