

**Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci dle § 49 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku:**

**„Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)“**

Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele: P14V00000175

Evidenční číslo ISVZUS: 486806

**Dodatečná informace č.7:**

**Dotazy uchazeče:**

1. Ve Vámi zasláném dodatkovém rozpočtu nejsou odečteny vnitřní dveře ze základního rozpočtu pol. č. 170-174.

**Odpověď: v dodatku k VV je odečteno osazování zárubní ocelových, je ovšem navržena výměna dveří vnitřních za nové (protipožární opatření).**

2. Ve Vámi zasláném dodatkovém rozpočtu položka 566 – „přemístění kanalizačního potrubí D160mm včetně tvarovek“ není zřejmé kam a jak provést. Toto potrubí je v majetku města, nebo SČVaK?

**Odpověď: po prohlídce řešeného objektu bylo zjištěno, že se jedná o potrubí VZT, které bude demontováno (viz bod 3).**

3. Ve Vámi zasláném dodatkovém rozpočtu položka 566 – „demontáž a zpětná montáž svítidel v rámci zateplení stropu suterénu v kolizním umístění - dále demontáž nefunkční VZT“ není uvedeno množství svítidel, z PD také nelze vyčíst.

**Odpověď:**

**- demontáž VZT dn 160 mm, 52 bm**

**- demontáž a zpětná montáž svítidel v rámci zateplení stropu suterénu v kolizním umístění: jedná se o svítidlo žárovkové (25 ks vč. prodloužení kabelu do 50 cm / svítidlo) a svítidlo zářivkové (43 ks vč. prodloužení kabelu do 50 cm / svítidlo)**

Vypracoval: Ing. Hana Nováková, vedoucí OIRR

V Litvínově dne: 16.7.2014