

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

v souladu s § 54 odst.5 a s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce:

Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvínov - Hamr, Jandečkova č.p.20

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P21V00000068

Na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručených v zákonem stanoveném termínu ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádostí dodavatelů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Vysvětlení ZD č.1 – dotaz účastníka

Prosíme o doplnění PD a specifikace MaR (pol.č. 361) : Měření a regulace včetně všech komponentů pro dodávaný typ zařízení.

Vysvětlení ZD č.1 – odpověď zadavatele

Vzhledem k charakteru objektu nebyl samostatný projekt měření a regulace zpracován. Funkce MaR bude zajišťovat pouze propojení čidla a zařízení VZT pro odvětrání garáží. Popis funkce VZT je uveden v technické zprávě.

Vysvětlení ZD č.2 – dotazy účastníka

Žádáme o bližší specifikaci nebo vysvětlení položek uvedených ve výkazu výměr pod č.275 až 286, oddíl 795 vybavení (viz níže). V PD jsme k nim žádné informace nenalezli. Bez bližšího zadání není dle našeho názoru možné tyto položky správně a adekvátně ocenit.

Pořadí	Číslo	Název	Množství	MJ
44	795VD	795 vybavení		
275	7951211VD	Dodávka a osazení Skříň pro hasiče IPC	1,00	kpl
276	7951212VD	D+M Šatní skříňka s lavičkou	1,00	kpl
277	7951213VD	D+M Velký nerezový dřez	1,00	kpl
278	7951214VD	D+M Stůl dílenský	1,00	kpl
279	7951215VD	D+M Dílenský ponk	1,00	kpl
280	7951216VD	D+M Vysoušecí skříň	1,00	kpl
281	7951217VD	D+M Vysoušeč bot a rukavic	1,00	kpl
282	7951218VD	D+M Pračka +sušička	1,00	kpl
283	7951219VD	Dílenský vozík	1,00	kpl
284	79512110VD	Hadice box	1,00	kpl
285	79512111VD	Fireportal ozvučení +software	1,00	kpl
		Rozhlasová ústředna včetně zapojení a 6 reproduktorů a		
286	79512112VD	kabeláže	1,00	kpl

Vysvětlení ZD č.2 – odpověď zadavatele

Zadavatel blíže specifikuje následující položky:

Položka č. 274 – Dodávka a osazení Skříň pro hasiče IPC

Šatní skříňky upravené speciálně pro hasiče a záchranné složky. Jedná se o svařovanou konstrukci z ocelového plechu tloušťky 1 mm. Dno je plné a speciálně vyztužené. Skříňky jsou vybaveny speciální

uzamykatelnou schránkou se štěrbinou pro vhazování drobných předmětů (cylindrický zámek). Skříňka je otevřená, aby výstroj byla ihned dostupná.

Počet oddílů: 2

Vybavení: chromová šatní tyč s háčky, vnitřní držák na přilbu, háčky na opasek, uzamykatelné úložné boxy. Ke každé skříni nožičky s nivelací.

- Barva: červená RAL 3000
- Výška: 1780 mm
- Šířka: 1000 mm
- Hloubka: 600 mm
- celkem skříně pro 20 hasičů (2 hasiči na jednu skříňku) – 10 skříněk

Položka č. 275 - D+M Šatní skříňka s lavičkou

- Typ zámku: cylindrický
- Typ základny: lavička
- Materiál dveří - laminovaná dřevotříska (dub, bříza)
- Konstrukce: svařovaná
- Rozměry - v x š x h (mm): 1875 x 600 x 500/800
- Barva korpusu: šedá
- celkem skříně pro 20 hasičů (2 hasiči na jednu skříňku) – 10 skříněk

Položka č. 276 - D+M Velký nerezový dřez

Stůl s vanou jednokomorovou s hloubkou 400 mm s rozměry 1200×600×850 mm s indexem 981346120 je vyroben z nerezové oceli AISI 445. Lišta je vysoká 40 mm. Stůl má čtyři nohy.

Položka č. 277 - D+M Stůl dílenský

Pracovní stůl, určený k použití v domácích nebo údržbářských dílnách, montážních provozech apod.

- Pracovní deska: 1.710 x 600 mm
- Vybavení: 6 zásuvek 440 x 400 x 95 mm 1 uzamykatelná skříňka
- Max. zatížení desky: 300 kg
- Celkové rozměry: 1.710 x 600 x 850 mm

Položka č. 278 – D+M Dílenský ponk

- Délka (mm): 1690 - 2000
- Hloubka (mm): 600
- Výška (mm): 860 - 900
- Počet skříněk: 2
- Počet zásuvek: 3
- Typ podnoží: pevné
- Nosnost pracovní desky (kg): 350
- Materiál pracovní desky: překližka
- Barva: modrá / šedá, barva konstrukce: šedá, barva zásuvek/dveří: modrá
- Nosnost zásuvek (kg): 30

Položka č. 279 – D+M Vysoušecí skříň

Vysoušecí skříň pracuje na principu cirkulace teplého vzduchu uvnitř sušící skříně, kde dochází k rychlému vysušení vloženého předmětu.

Součástí vysoušecí skříně jsou výškově stavitelné drátěné police na ukládání různých předmětů, na které je kladen požadavek rychlého vysušení, jako jsou např.: dýchací masky, zkumavky, části strojů a přístrojů atd.

- Hmotnost [kg]: 49 kg
- Rozměry [mm]: 590×1530×440 mm
- Délka kabelu [m]: 3 m
- Napětí [V]: 230V, 50Hz
- Příkon [W]: 1100 W
- Teplota uvnitř skříně: 45°C - 50°C
- Časový spínač, 8 programů

Položka č. 280 – D+M Vysoušeč bot a rukavic

- Vysoušeč bot, rukavic a obleků (8 háků pro 4 páry)

- Nucená cirkulace proudu teplého vzduchu cca 45 °C zajišťuje rychlé, hygienické a bezpečné vysušení obuvi nebo rukavic.
- Standardně vybaven časovačem pro vypnutí s nastavením v rozmezí 1 až 120 minut.
- Orientační délka sušení vlhké obuvi je 60 minut a mokré obuvi 240 minut.
- Montáž na stěnu.

Položka č. 281 – D+M Pračka+sušička

Set pračka a sušička – energetická třída pračky: C, energetická třída sušičky: A++, kapacita pračky (program ECO 40-60 °C): 8 kg, kapacita sušičky: 8 kg, váž.: invertorový motor, váhová automatika, odložený start a displej, funkce sušičky: odložený start, displej a reverzibilní dvířka.

Položka č. 282 – D+M Dílenský vozík

- Modrý pojízdný kovový dílenský vozík se 7 šuplíky je vybavený náradím nezbytným pro práci v dílně.
- Pět horních zásuvek je vyplněno 272 ks ručního náradí a 2 volné zásuvky nabízejí prostor pro možnost individuální výbavy nebo odložení např. elektrického náradí nebo montážního materiálu.
- Náradí je umístěno v plastových výliscích, které je možné bez problému vyjmout.
- Rozměry dílenského vozíku: 685 x 455 x 975 mm (š x h x v).
- 5 horních zásuvek: 530 x 450 x 55 mm.
- 2 spodní zásuvky: 530 x 450 x 135 mm.

Položka č. 283 - Hadice box

Bytelný naviják s pouzdrém a hadicí o délce 40 metrů. Je určen pro uchycení na zeď a je možné jej otočit na obě strany, poskytuje tedy výbornou flexibilitu. Díky vratné pružině se hadice automaticky svine zpět, takže nebude nikde překážet. Pevný kryt chrání hadici a navijecí mechanismus před špínou a oděrem. Délka hadice: 40000 mm, barva: šedá.

Položka č. 284 – Fireportal ozvučení + software

Jedná se o rozšíření stávajícího systému FIREPORT - moderního svolávacího systému pro jednotky požární ochrany. Využívaný jednotkami sboru dobrovolných hasičů v ČR i na Slovensku.

V rámci této položky je požadováno:

- přídavné reproduktory – 1 pár s nastavovací hlasitostí
- modul FIREPORT OZS (ostatní zařízení stanice)
- rozšiřující modul OZS na další 4 zařízení (pro zapojení více než čtyř zařízení je nutno přibojednat právě tento rozšiřující modul OZS)

Položka č. 285 - Rozhlasová ústředna včetně zapojení a 6 reproduktorů a kabeláže

Rozhlasová IP ústředna s inteligentním zařízením.

Požadavky: 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, digitální IP technologie audio ozvučení, LAN vstup, vysoký komfort softwaru systému – mp3 playlisty, internetová rádia, časový plánovač, zachytávání zvukové karty, automatizace, centralizovaná správa médií a uživatelů, serverové řešení, vysoká účinnost, kvalitní zvuk. Vhodné pro: ozvučení interiérů, exteriérů s bohatým komfortem přehrávače.

Součástí bude 6 kompatibilních reproduktorů a potřebná kabeláž.

Vysvětlení ZD č.3 – dotaz účastníka

Prosím o bližší specifikaci těchto položek :

284	7951211VD	Fireportal ozvučení + software	kpl	1,00	specifikace
285	79512112VD	Rozhlasová ústředna včetně zapojení a 6 reproduktorů a kabeláže	kpl	1,00	specifikace
288B	9002003	Dodávka a osazení dopravního značení	kpl	1,00	Specifikace +počty ks
289	900100002RAAZ	Oprava stávajícího oplocení	kpl	1,00	specifikace

Vysvětlení ZD č.3 – odpověď zadavatele

Zadavatel blíže specifikuje následující položky:

Položka č. 284 – Fireportal ozvučení + software

Jedná se o rozšíření stávajícího systému FIREPORT - moderního svolávacího systému pro jednotky požární ochrany. Využívaný jednotkami sboru dobrovolných hasičů v ČR i na Slovensku.

V rámci této položky je požadováno:

- přídavné reproduktory – 1 pár s nastavovací hlasitostí
- modul FIREPORT OZS (ostatní zařízení stanice)
- rozšiřující modul OZS na další 4 zařízení (pro zapojení více než čtyř zařízení je nutno přibjednat právě tento rozšiřující modul OZS)

Položka č. 285 - Rozhlasová ústředna včetně zapojení a 6 reproduktorů a kabeláže

Rozhlasová IP ústředna s inteligentním zařízením.

Požadavky: 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, digitální IP technologie audio ozvučení, LAN vstup, vysoký komfort softwaru systému – mp3 playlisty, internetová rádia, časový plánovač, zachytávání zvukové karty, automatizace, centralizovaná správa médií a uživatelů, serverové řešení, vysoká účinnost, kvalitní zvuk. Vhodné pro: ozvučení interiérů, exteriérů s bohatým komfortem přehrávače.

Součástí bude 6 kompatibilních reproduktorů a potřebná kabeláž.

Položka č. 288B – Dodávka a osazení dopravního značení

Viz výkres situace dopravní 3x značka omezující rychlost a upozorňující na výjezd požární techniky.

Položka č. 289 – Oprava stávajícího oplocení

Jedná se o kontrolu a případnou výměnu či nátěr stávajícího oplocení pozemku cca 100 bm.

Vysvětlení ZD č.4 – dotaz účastníka

Prosím o počty kusů a specifikaci těchto položek :

	795VD	795 vybavení				
274	7951211VD	Dodávka a osazení Skříň pro hasiče IPC	kpl	1,00	Specifikace +počty ks	
275	7951212VD	D+M Šatní skříňka s lavičkou	kpl	1,00	Specifikace +počty ks	
276	7951213VD	D+M Velký nerezový dřez	kpl	1,00	Specifikace +počty ks	
277	7951214VD	D+M Stůl dílenský	kpl	1,00	Specifikace +počty ks	
278	7951215VD	D+M Dílenský ponk	kpl	1,00	Specifikace +počty ks	
279	7951216VD	D+M Vysoušecí skříň	kpl	1,00	Specifikace +počty ks	
280	7951217VD	D+M Vysoušeč bot a rukavic	kpl	1,00	Specifikace +počty ks	
281	7951218VD	D+M Pračka +sušička	kpl	1,00	Specifikace +počty ks	
282	7951219VD	Dílenský vozík	kpl	1,00	Specifikace +počty ks	
283	79512110VD	Hadice box	kpl	1,00	Specifikace +počty ks	

Vysvětlení ZD č.4 – odpověď zadavatele

Uvedené položky jsou uvedeny ve výše uvedeném Vysvětlení ZD č. 2, kde jsou položky č. 274 -283 podrobněji specifikovány.

Vysvětlení ZD č.5 – dotaz účastníka

Prosím o vyjasnění, jaké pozice dveří budou s obložkovou zárubní a jaké s ocelovou. Ve VV požadujete nacenit osazení obložkových zárubní včetně obložek u 21ks, ale ve výpisu je vše do ocelové zárubně. Máme cenit podle výpisu dveří nebo podle VV?

Vysvětlení ZD č.5 – odpověď zadavatele

Pro ocelové nebo obložkové zárubně - platí výpis dveří, tedy ocelové zárubně.

Vysvětlení ZD č.6 – dotaz účastníka

Tímto Vás žádáme o doplnění informací k zadávací dokumentaci:

V zadávací dokumentaci chybí projektová dokumentace plynu a plyn není uveden ani ve výkazu výměr.

Vysvětlení ZD č.6 – odpověď zadavatele

V projektové dokumentaci je složka Vytápění a ve Výkazu výměr je rozvod plynu vč. koncových prvků řešen pod souborem Kotelny (položka č. 170_7311314RDB – plynový kondenzační kotel o výkonu 24 kW), Rozvod potrubí a Otopná tělesa.

Vysvětlení ZD č.7 – dotaz účastníka

Žádáme o upřesnění položky z výkazu výměr "měření a regulace". Chybí PD

Vysvětlení ZD č.7 – odpověď zadavatele

Vzhledem k charakteru objektu nebyl samostatný projekt měření a regulace zpracován. Funkce MaR bude zajišťovat pouze propojení čidla a zařízení VZT pro odvětrání garáží. Popis funkce VZT je uveden v technické zprávě.

Vysvětlení ZD č.8 – sdělení zadavatele

V návaznosti na výše uvedené upřesnění zadávací dokumentace a dále s ohledem na prodloužení lhůty pro uveřejnění doručených dotazů, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny, a to do: **31.05.2021 do 9:00 hod.**

V Litvínově, dne 19.5.2021

Ing. Lucie Černá, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje