

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3

v souladu s § 54 odst.5 a s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce:

Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvínov - Hamr, Jandečkova č.p.20

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P21V00000068

Na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručených v zákonem stanoveném termínu ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádostí dodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Vysvětlení ZD č.36 – dotaz účastníka

Světelná reklama jak má být velká chybí jakákoli specifikace.

Vysvětlení ZD č.36 – odpověď zadavatele

Světelná reklama - jedná se o reklamní světelný panel z hliníkových profilů (velikost 1 x 2 m, reklamní plocha je tvořena plexisklem a panel je vysvícen LED moduly. Panel bude přichycen za zadní stranu do zdi. Grafika bude tvořena folií dle požadavku uživatele.

Vysvětlení ZD č.37 – dotaz účastníka

Položka č. 288 nazvaná „Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky pohrab desky“ – 50bm, prosím o specifikaci této položky, výška plotu, je tato položka počítána vč. zemních prací, zahrnuje příp. novou vjezdovou bránu? Pokud ano, chybí položka demontáž stávající brány a dodávka a specifikace nové brány.

Vysvětlení ZD č.37 – odpověď zadavatele

Nové oplocení je v PD uvažováno od severního rohu přístavby k rohu ulice Jandečkova - 9,5 bm (viz výkres situace) a dále západní plot pozemku - 40,5bm. Celkem tedy 50bm.

Nové oplocení pozemku je řešeno jako celek – tzn. zemní práce, ocelové sloupky, betonové podhrabové desky, poplastované pletivo.

Výměry jsou následující:

- ocelové sloupky 24 ks, délky 2,5m
- betonové podhrabové desky 2450x200x50, 22 ks
- držáky desek z pozinkovaného plechu pro kotvení sloupků v výšce 20 cm, 22 ks
- poplastované pletivo výšky 1,7 m, délky 52bm.

Nová vjezdová brána nebo vrátka nejsou předmětem výkazu výměr.

Jižní plot pozemku není součástí výkazu výměr.

Vysvětlení ZD č.38 – dotaz účastníka

Položka č. 289 nazvaná „Oprava stávajícího oplocení“ – 1KPL – prosím o specifikaci této položky, v jakém rozsahu se bude stávající plot opravovat.

Vysvětlení ZD č.38 – odpověď zadavatele

Oprava stávajícího oplocení - jedná se o stávající severovýchodní část oplocení pozemku z ulice Jandečkova a Sklářská. Oplocení je zarostlé do živého plotu, má betonovou podezdívku, ocelové sloupky a výplň z drátěného pletiva. Délka plotu je 32 bm. Předmětem opravy plotu je:

- oprava betonové podezdívky (obroušení, penetrace, vystěrkování, voděvzdorný nátěr)
- obroušení a nátěr ocelových sloupků (celkem 13 ks)
- demontáž a natažení nového poplastovaného pletiva výšky 1,7 m.

Vysvětlení ZD č.39 – dotaz účastníka

Žádáme o upřesnění parametrů nouzového zdroje UPS, tj. minimálně doplnit charakter zátěže a přesný výkon (kW), který je nutný zálohovat po dobu 24 hodin.

Tento požadavek vyvstal po konzultaci dodávky UPS s výrobcem.

Vysvětlení ZD č.39 – odpověď zadavatele

UPS je popsáno v technické zprávě elektro (typ a výkon nouzového zdroje UPS), označeno je ve výkazu výměr v položce č. 353 „D+M Zdroj UPS 400/400V, 25 kVA, 24 hod, offline odhad“. Dodavatelé ocení záložní zdroj pro otevírání vrat a jeden světelný okruh.

Vysvětlení ZD č.40 – dotaz účastníka

Dále si dovoluujeme požádat o doplnění PD o knihu svítidel, bez které nelze ocenit požadovaný typ svítidla. Udaným parametrům odpovídá více typů.

Vysvětlení ZD č.40 – odpověď zadavatele

Soupis svítidel, kniha svítidel - platí svítidla, která jsou uvedena ve výkazu výměr.

V místnostech budou použita LED svítidla stropní a nástěnná, teplé bílé světlo.

Nad vchody a nad vraty do garáží budou instalována svítidla pro venkovní použití.

Příklady vybraných svítidel dle položek výkazu výměr:

Svítidlo LED nástěnné: kruhové svítidlo. Korpus svítidla z polykarbonátu, kryt svítidla z PMMA materiálu.

Svítidlo LED přisazené: kruhové svítidlo. Korpus svítidla z polykarbonátu, kryt svítidla z PMMA materiálu.

Osazené pohybovým čidlem.



Svítidlo stropní panelové: přisazené LED svítidlo s opálovým krytem a moderním štíhlým designem. Díky vyššímu krytí IP54 se hodí i do náročnějších prostor.



Svítidlo nad umyvadlo LED 15W, II. tř. izolace



Svítidlo pro nouzové osvětlení: nouzové LED svítidlo určené k osvětlení vnitřních prostor, zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3, těleso: plastový materiál ABS (akrylonitril-butadien-styren), kryt: plastový materiál PC čirý.



Vysvětlení ZD č.41 – dotaz účastníka

V PD není přiložen výpis oken a dveří, o kterém se zmiňuje TZ.

Při oceňování položek oken bylo zjištěno, že budova má být osazena 15 ks oken (pol. 67). V položce č. 71 – okno plastové bílé $U=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ odpovídá plocha $28,5 \text{ m}^2$ pouze 11 ks oken o rozměru $1500 \times 1750 \text{ mm}$. Výměra pro 4 okna $1500 \times 2000 \text{ mm}$ ve výkazu výměr chybí.

Vysvětlení ZD č.41 – odpověď zadavatele

Výpis oken a dveří je součástí Technické zprávy (soubor: TZ stavební), str. 9-10.

V budově jsou navrženy 2 typy oken a to 11 ks oken o rozměru $1500/1000 = 16,5 \text{ m}^2$ a 4 ks oken o rozměru $1500/2000 = 12 \text{ m}^2$. Celkem tedy $28,50 \text{ m}^2$.

Nejsou navržena žádná okna velikosti $1500/1750$ (1750 mm je výška parapetu).

Vysvětlení ZD č.42 – dotaz účastníka

Žádáme upřesnit rozměry a provedení světelné reklamy „Hasiči“ (pol. 315).

Takto popsanou položku nelze ocenit.

Vysvětlení ZD č.42 – odpověď zadavatele

Světelná reklama – viz odpověď zadavatele č.36.

Vysvětlení ZD č.43 – dotaz účastníka

Dle výpisu prvků mají být dveře 1P a 2P bezpečnostní. To znamená, že z nich při zamykání vyjíždějí čepy do bezpečnostní zárubně.

Jestliže je to takto opravdu myšleno, pak ve výkazu výměr (dále jen "VV") chybí bezpečnostní zárubně.

Ve VV jsou pouze obložkové zárubně a ve výpisu prvků jsou kovové zárubně.

Dále je požadavek na úpravu HPL, přičemž by stačila CPL.

Žádáme o kontrolu požadavků na vnitřní dveře a sjednocení VV s projektovou dokumentací.

Vysvětlení ZD č.43 – odpověď zadavatele

Byla provedena úprava a doplnění výpisu dveří – viz příloha: Výpis dveří_aktual 1.6.2021.

Vysvětlení ZD č.44 – dotaz účastníka

Reagujeme na Vaši odpověď č. 10 v rámci Vysvětlení ZD č. 2 týkající se UPS. V rámci poptávky u dodavatelů těchto systémů nám byla u Vámi potvrzené specifikace sdělena předběžná cena za komplet UPS v rozmezí cca 2,7 – 3 mil. Kč. S ohledem na charakter zakázky a její předpokládanou cenu se nám toto zařízení jeví jako velmi nevhodné a nákladné a dle našeho názoru by řešení náhradního zdroje např. dieselagregátem vyšlo řádově o 70 % levněji. Trvá přesto zadavatel na ocenění UPS dle zadané specifikace?

Vysvětlení ZD č.44 – odpověď zadavatele

Ano, ocenění UPS bude provedeno dle zadané specifikace, dodavatelé ocení záložní zdroj pro otevírání vrat a jeden světelný okruh.

Vysvětlení ZD č.45 – sdělení zadavatele

V návaznosti na výše uvedené upřesnění zadávací dokumentace a dále s ohledem na prodloužení lhůty pro uveřejnění doručených dotazů, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 9 pracovních dnů, a to do: **17.06.2021 do 9:00 hod.**

Příloha:

Výpis dveří_aktual 1.6.2021

V Litvínově, dne 1.6.2021

Ing. Lucie Černá, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje