

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce:

Nové mantinely na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P21V00000108

evidenční číslo ve VVZ: Z2021-036611

Zadavatel na základě dotazu účastníka zveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Vysvětlení ZD č.8 – dotaz účastníka

I když je ve Vašem Návrhu Smlouvy o dílo a v Předmětu veřejné zakázky (Zadávací dokumentace) uvedeno lité plexisklo, není toto ještě zopakováno v Podrobné specifikaci nových mantinelů a ve Výkaz-výměr.

Rád bych se tedy ujistil:

Všechna plexiskla osazená na mantinelu jsou požadována v: litém provedení a síle 15 mm?

Všechna plexiskla osazená na ohrazení hráčských prostor jsou požadována v: litém provedení a síle 12 mm?

Vysvětlení ZD č.8 – odpověď zadavatele

Zadavatel potvrzuje požadavek na předmět veřejné zakázky uvedený v zadávací dokumentaci i v bodě 3.1 návrhu smlouvy o dílo, tzn. že pro plexiskla osazená na mantinelu o min. síle 15 mm i plexiskla osazená na ohrazení hráčských prostor a trestných lavic o min. síle 12 mm je požadováno **lité plexisklo**.

V Litvínově dne 30.11.2021

Schválil: Ing. Michaela Sloviaková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje