

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV. VÝŠKA [m]
3.54	Učebna výtvarné výchovy	86,46	3,20
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		86,46	

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RS213)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RP3.54)  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči


LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Světelné rozvody
- Světelné rozvody
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- CV - centrální vypínač osvětlení - červený
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- Třípólový spínač pod omítku, řaz.3S, 16A/400V, IP20
- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- Jednoduché zásuvky ve společném rámečku, 16A/250V, IP20
- Jednoduchá zásuvka s přepět.ochranou - akustickou, 16A/250V, IP20
- IT - interaktivní tabule
- IS - indukční smyčka

TYPY SVÍTIDEL:

A - TREVOS, typ LUXOR 249 MAT ET5, IP20  
zářivkové sv. stropní 2x49W/T5, parabolická matná mřížka  
D - TREVOS, typ VIP II LED 3920/840 PAR, IP20  
LED asymetrické závěsné sv., 3320lm/27W

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	Měřítka	
Projektant	Klimešová M.	Technická kontrola		1:50	
 LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace			Počet A4 2	11
	ZŠ Litvínov - jazyků, dok. pro realizaci stavby			Stupeň projektu PST	
	ČÁST: Dokumentace objektu Silnoproudá zařízení			Datum dokončení 31.1.2019	
	OBSAH: Pavilon 1 - 3.np - m.č. 3.54			Číslo zakázky 8843-26	
	OBJEDNATEL: Město Litvínov STAVEBNÍK:			Číslo archivní BPO 5- 102864	