

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Světelné rozvody
- Svítidla dle popisu - viz. TYPY SVÍTIDEL
- CV Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- CV - centrální vypínač osvětlení - červený
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20

TYPY SVÍTIDEL:

C - TREVOS, typ LUXOR 235 MAT ET5, IP20  
zářivkové sv. stropní 2x35W/T5, parabolická matná mřížka  
D - TREVOS, typ VIP II LED 3920/840 PAR, IP20  
LED asymetrické závěsné sv., 3320lm/27W


POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RS223)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RP3.48)  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV, VÝŠKA [m]
3.54	Učebna výtvarné výchovy	86,46	3,20
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		86,46	

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	Měřítko	
Projektant	Klímešová M.	Technická kontrola		1:50	
<div><div>LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div></div>	ZAKÁZKA:	B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace		Počet A4	Pořadové číslo  <b>9</b>
		ZŠ Litvínov - jazyků, dok. pro realizaci stavby		Stupeň projektu	
	ČÁST:	Dokumentace objektu Sílnoproudá zařízení		PST	
				Datum dokončení	
	OBSAH:	Pavilon 1 - 3.np - m.č. 3.48 světelné rozvody		31.1.2019	Číslo zakázky
				8843-26	
OBJEDNATEL: Město Litvínov			Číslo archivní		
STAVEBNÍK:			BPO 3- 102862		