


	CELKOVÁ PLOŠNÁ ZÁSOBA
	Přívodní třífázové vedení
	Společná trasa vedení
	Zásuvkový rozvod (ZSKY-J 3x2.5)
	Světelné a ostatní rozvody
	Třífázový rozvod (ZSKY-J 5x2.5)
	Vedení uloženo ve vkladací liště po nábytku
	Vedení uloženo v trubce v podlaze
	Třípólový spínač, řaz.3S, 16A/400V, IP20
	Jednoduchá zásuvka, 16A/250V, IP20
	IT - interaktivní tabule IS - indukční smyčka
	Jednoduché zásuvky ve společném rámečku, 16A/250V, IP20
	Svítlidla dle popisu
	Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20 CV - centrální vypínač osvětlení - červený
	Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
	Vývod třífázový ES - elektrický sporák VZT1 - vzduchotechnická jednotka (1,15kW/400V)
	Vývod jednofázový POV - průtokový ohříváček vody SS - přívod pro signalizační systém EB - elektrický boiler D - digestoř
	Tlačítkový ovladač se zámkem v krabici na povrch (ovládání zásuvek)
	Tlačítkový ovladač - červený (CENTRAL STOP - technologie kuchyňka)

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	SV, VÝŠKA [m]
1.01	Učebna chemie	84,31	3,15
1.02	Příruční sklad chemie	42,13	3,15
1.03	Kuchyňka	62,95	3,15
1.04	Jazyky/IT	64,40	3,15
1.05	WC Imobilní	3,03	3,25
	CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	256,82	

[illegible]

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		Měřítko
Projektant	Rubín Pavel		Technická kontrola		1:50
 <p>LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p>	<p>ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace</p> <p>ZŠ Litvínov - Janov, dok. pro realizaci stavby</p> <p>ČÁST: Dokumentace objektu Silnoproudá zařízení</p> <p>OBSAH: Pavilon C - m.č. 1.03</p>			Počet A4	<p>Pořadové číslo</p> <p>4</p>
				2	
				Stupeň projektu	
				PST	
				Datum dokončení	
				30.11.2018	
				Číslo zakázky	
				8843-26	
OBJEDNATEL: Město Litvínov			Číslo archivní		
STAVEBNÍK:			BPO 3-101457		