

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV, VÝŠKA [m]
1.10	Dílna	106,59	3,15
1.11	Přípravná dílen	39,18	3,25
1.12	Příruční sklad dílny	16,92	3,25
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		162,69	

POZNÁMKA:
Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RP..)
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči


LEGENDA:

- Přívodní třífázové vedení
- Třífázový rozvod
- Zásuvkový rozvod (CYKY-J 3x2.5)
- Světelné a ostatní rozvody
- Svítlidla dle popisu
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
CV - centrální vypínač osvětlení - červený
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- Střídavý přepínač pod omítku, řaz.6, 10A/250V, IP20
- Střídavý přepínač dvojtyp pod omítku, řaz.6+6, 10A/250V, IP20

TYPY SVÍTIDEL:

- A - TREVOS, LUXOR 254 MAT ET5, EP, 2x54W/T5, IP20
Kód: 26050
- B - MODUS AREL, asymetrický reflektor,1200mm, přísazené/závěsné, LED 840 LED, SELV
925mA, nestmívatelné
Kód: AREL4000RMAS4ND
- C - MODUS LLX 2x58W bílé , nízké EP
Kód: LLX258BEP

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		Měřítko 1:50	
Projektant		Rubín Pavel	Technická kontrola				
<div><p>LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p></div>		ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace ZŠ Litvínov - Janov, dok. pro realizaci stavby				Počet A4 3	Pořadové číslo 9
						Stupeň projektu PST	
		ČÁST: Dokumentace objektu Silnoproudá zařízení	Datum dokončení 30.11.2018				
		OBSAH: Pavilon D - m.č. 1.12		Číslo zakázky 8843-26			
				OBJEDNATEL: Město Litvínov STAVEBNÍK:		Číslo archivní BPO 5-101462	