

PŮDORYS 4.NP - VÝTAH + WC  
měřítko 1:50

Tabulka dotčených místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m2]
401a	ČÁST CHODBY	56,73

Celková plocha [m2]: 56,73


LEGENDA:

	Světelné/ostatní rozvody (CYKY-J 3x1.5)
	Vývod jednofázový
	SS - přívod pro signalizační systém
	Svítilna dle popisu
	D - Svítidlo BRS, 8x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 480mm, 900mA, Kód: BRS3KO480V3/ND
	Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
	Pohybový spínač, 180°, IP20 - spínání VZT
	Radiální ventilátor 17W/230V vč. doběhu (dodávka VZT)

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RH, R3)  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Rubín Pavel		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		Měřítko
Projektant	Rubín Pavel		Technická kontrola			1:50
 LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace				Počet A4 2	Pořadové číslo  6
	ZŠ Litvínov - Hamr, dok. pro realizaci stavby				Stupeň projektu PST	
	ČÁST: Dokumentace objektu Silnoproudá zařízení, hromosvod				Datum dokončení 27.02.2018	
	OBSAH: Půdorys 4.np - výtah + wc				Číslo zakázky 8843-26	
	OBJEDNATEL: Město Litvínov  STAVEBNÍK:				Číslo archivní BPO 3-99866	