

PŮDORYS 3.NP - UČEBNA M16 - světelné rozvody

měřítko 1:50

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RP..)  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči

Tabulka dotčených místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m2]
302a	ČÁST CHODBY	56,39
308	UČEBNA 16	62,12
311	UČEBNA 19	75,91
312	UČEBNA 20	62,59
313	UČEBNA 21	60,93
314	UČEBNA 22	61,21

Celková plocha [m2]: 379,15

LEGENDA:

- Světelný rozvod (CYKY-J 3x1.5)
- Vývod jednofázový dle popisu
- Svítlidla dle popisu
- E

MODUS LLX 2x36 W hliník DP typ 2, nízké, EP
- Kód: LLX236ALDP2EP
- F

MODUS AREL, asymetrický reflektor,1200mm, přisazené/závěsné,
- LED 840 LED, SELV 925mA, nestmívatelné
- Kód: AREL4000RMAS4ND
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- CV

centrální vypínač osvětlení - červený
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Rubín Pavel	Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.	Měřítko
Projektant	Rubín Pavel	Technická kontrola		1:50
<div><div><div></div><div>spol. s r.o.</div></div><div>LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div></div>	ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace			Počet A4
	ZŠ Litvínov - Hamr, dok. pro realizaci stavby			2
	ČÁST: Dokumentace objektu Silnoproudá zařízení, hromosvod			Stupeň projektu
	OBSAH: Půdorys 3.np - učebna M16 světelné rozvody			PST
OBJEDNATEL: Město Litvínov			Číslo zakázky	8
STAVEBNÍK:			8843-26	
			Číslo archivní	BPO 3-99868