



















**PAVILON "D" - 1.np - zásuvkové rozvody**  
měřítko 1:50

<b>OZNAČENÍ</b>	<b>NÁZEV MÍSTNOSTI</b>	<b>PLOCHA [m<sup>2</sup>]</b>	<b>SV. VÝŠKA [m]</b>
1.01	Účebna - prac. vyučování	72,03	3,10/3,00
1.02	Sklad	17,68	3,23/3,00
1.04	Účebna - kuchyňka	53,68	3,10/3,00
1.05	Sklad	9,76	3,23/3,00
1.07	WC imobilní	7,13	3,10/3,00
1.24	Dílňa	73,62	3,10/3,00
<b>CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ</b>		<b>239,9</b>	




**LEGENDA:**

- |   |   |
|---|---|
|  | Zásuvkový rozvod (CVKY-J 3x2,5)                           |
|  | Třířizový rozvod - napájení zdroje (CVKY-J 5x4)           |
|  | Společná trasa vedení                                     |
|  | Třípólový spínač, řaz. SS, 16A/400V, IP20                 |
|  | Jednoduchá zásuvka pod omlutou, 16A/250V, IP20            |
|  | I - interaktivní tabule                                   |
|  | ŠS - šicí stroj   |
|  | HK - hrnčířský kruh                                       |
|  | P - pračka  |
|  | S - sušička   |
|  | M - myčka   |
|  | L - lednice   |
|  | MVT - mikrovlnná trouba                                   |
|  | EV - elektrický vařič                                     |
|  | Třířizová zás. 16A/400V, 5p, IP44                         |
|  | KP - keramická pec  |
|  | vzt   |
|  | CS  |
|  | Tlačítkový spínač pod omlutou, řaz. 1/0S0, 10A/250V, IP20 |
|  | spínání digestoří   |
|  | Tlačítkový spínač pod omlutou, řaz. 1/0S, 10A/250V, IP20  |
|  | central stop  |
|  | Jednoduché zásuvky ve společném rámečku, 16A/250V, IP20   |
|  | Závěsné kostky pod strop HA001(2x16A/230V, AC/DC)         |
|  | Vývod třířizový   |
|  | ŠR - školní rozváděč ŠR08                                 |

### POZNÁMKA:

Napájecí soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 2:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS
Verdost projektant		Verdost zakazky	Zatka Tomáš Ing.	Měřítko
Projektant	Rubin Pavel	Technická kontrola		1:50
		ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace  ŽS Litvínov - Ruská, dok. pro realizaci stavby  ČÁST: Dokumentace objektu Silnoproudá zařízení, hromosvod  OBSAH: Pavilon D 1.np - zásuvkové rozvody		Počet A4 2  Stupeň projektu PST  Datum dokončení 23.07.2018  Číslo zakázky 8843-26
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekt@bpo.cz www.bpo.cz		OBJEDNATEL: Město Litvínov STAVEBNÍK:		Číslo archivu BPO 3-100324