



LEGENDA MÍSTNOSTI							
OZNAČENÍ	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	SV. VÝŠKA [m]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
1.01	Uchytání - prac. vyúčtování	72,68	3,10/3,00	sádková KS	OV(200)/KO(200), M	AP	KO u umyvadel
1.02	Sklad	17,03	3,2/3,00	sádková KS	M	AP	
1.04	Uchytání - kuchyně	53,68	3,10/3,00	PVC SL	KO(200), M	AP	
1.05	Sklad	9,16	3,2/3,00	KO KS	SO, M	M	
1.07	WC pro hosty	7,13	3,10/3,00	KO KS	SO, KO(200), M	SKK	
1.24	Dřívna	73,62	3,10/3,00	sádková KS	OV(200)/KO(200), M	AP	KO u umyvadel
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI		233,9					

Seznam otvorů pro VZT potrubí:

Potrubí	Otvor min.	Místnost
Ø315	Ø365	1.24/externér
Ø315	Ø365	1.04/externér
Ø100	Ø150	1.05/externér
Ø100	Ø150	1.07/1.05

- POZNÁMKA:**
- Pokud není výška vedení potrubí výškově uvedena ve výkresu, bude potrubí vedeno těsně pod stropem, pod nosníkem nebo ve stavebním otvoru k tomu určeném.
  - Dostatečnou výměnu vzduchu při havarijním provozu VZT dříve zajistí uživatel objektu pomocí otevíracích oken.
  - Dostatečnou výměnu vzduchu při provozu odsavačů par v kuchyni zajistí uživatel objektu pomocí otevíracích oken.
  - VZT zařízení pro havarijní větření dříve nesmí být používáno pro odsávání látek tvořících se vzduchem výbušnou směs.
  - Instalace odsavačů par v kuchyni provést dle instalačního návodu výrobce zařízení.
  - Výfukové potrubí od odsavačů par v kuchyni vyspádovat směrem k místu výfuku do venkovního prostoru.

LEGENDA :

- Možství přiváděného vzduchu
- Možství odváděného vzduchu
- PŘEFUK VZDUCHU

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPS

Výkres projektu

Projektant: Měšťan Pavel Ing.

Technická korektura: Zdravko Tomáš Ing.

Objekt: B 10 12 Akomodace příslušníků záložních škol v Litvínově - projekční dokumentace

Podpis: 1:50

Průběhové číslo: 8

Stupeň projektu: PST

Datum vydání: 04/2018

Číslo: ZS Litvínov - Ruska, dokumentace pro realizaci stavby

Vlastnická organizace: Dispozice zařízení

Oslovení: 8843-26

LIPOCA 129

363 17 OSTROV

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +42055879111

Fax: +42055872416

proj@lipo.cz

STAVENÍK: Město Litvínov

STAVENÍK: BPO 1-100225