



MĚSTO LITVÍN OV

se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

„V2109 Doplnění energosloupků na náměstí Míru v Litvínově“

Dodatečná informace zadavatele č.1

Dotaz:

- 1) Chtěli bychom se dotázat, zda je možné použít energosloupků od jiného výrobce než je uvedeno v technické zprávě.
- 2) Nový energosloupek – dle TZ má být pro max. instalovaný příkon 20kW, ale není zde popis výbavy energosloupku.

Odpověď:

- 1) Při realizaci stavby lze použít výrobky jiných výrobců, které budou splňovat technické a desénové požadavky na výrobek. Vzhled energosloupků je vybrán investorem, jeho náhradu je nutno předem investorem schválit. Musí být dodržena výbava energosloupku. V rámci posouzení dodání energosloupků žádáme o přiložení katalogového listu v nabídce.
- 2) Energosloupek bude osazen min. 4ks zásuvek 230V/16 a 1 ks zásuvky 400V/16. Zásuvky budou jištěny jističi a proudovými chrániči 30mA. Popis je uveden v upraveném výkazu výměr.

Zpracoval: Iveta Dunovská, referent OIRR

V Litvínově dne 19.07.2022