

DODATEK K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI č.1

Název akce: Regenerace bývalého areálu kovošrotu v hamru u Litvínova - 1. etapa

Umístění stavby: Janděčkova 264, 435 42 Litvínov - Hamr

Číslo zakázky: 070-1097

Stupeň PD: pro provádění stavby

Datum vypracování PD: 02/2022

Zodpovědný projektant: Ing. Daniel Šimmer

Tento dodatek je nedílnou součástí projektové dokumentace a musí být přiložen ke všem jejím vyhotovením.

Předmět dodatku: **Rekonstrukce požární nádrže**

Popis:

- Stávající požární nádrž se nachází ve středu areálu bývalého kovošrotu, cca 30 m východním směrem od řešené administrativní budovy SO 01.
- Nádrž o půdorysu cca 8x9,5 m je tvořena železobetonovými stěnami a dnem a dále ocelovým zábradlím. Nádrž je v současnosti plná vody a hloubka tak nebyla zjištěna.
- Stavebně technický stav nádrže je nevyhovující a bude proto provedena její rekonstrukce.
- Postup rekonstrukce:
 - odčerpání vody z nádrže a vyčištění dna od nečistot, demontáž ocelového zábradlí
 - kontrola stavu stěn a dna upřesnění postupu rekonstrukce
 - injektáž trhlin v ŽB konstrukci
 - provedení nové vyrovnávací omítky stěn i dna
 - provedení nové odolné bazénové fólie stěn i dna
 - osazení nového ocelového pozinkovaného zábradlí
 - osazení cedule „požární nádrž“
- Součástí rekonstruované nádrže budou výškové značky značící objem vody v nádrži.
- Objem vody v nádrži bude pravidelně kontrolován a v případě nedostatečného množství vody bude provedeno doplnění z vodovodního řádu nebo z akumulární jímky dešťové vody.

Vypracoval: Ing. Jiří Novák

dne: 1. 3. 2022