



LEGENDA VYTÁPĚNÍ, OTOPNÁ TĚLESA, PŮDORYSY, SCHÉMA

- TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ, NOVÁ, MĚŘENÝ ROZVOD
----- TOPNÁ VODA VRÁTNÁ, NOVÁ, MĚŘENÝ ROZVOD
- POTRUBÍ:
Cu - Měděná trubka potrubíové řady dle EN 1027 (množina vnější průměr x tl. stěny)
Rn - PEX potrubí s tvrdou stěnou, potrubíové řady dle EN 1027 (množina vnější průměr x tl. stěny)
- IZOLACE:
TBK - Izolační potrubíové nálevky z pěnového polystyrenu (množina vnější průměr x tl. stěny)
PAR - Měděná vlna s hliníkovou fólií v rozvaděčové kabině pro měděná potrubí (množina vnější průměr x tl. stěny)
- RAD VENTILY:
M-Korodo - Zdobrový dvojnásobný ventil v stěpných místech
M-Korodo 4-Set - Srovnání s ventilem pro spojení stěpných míst
V-ventil 3 - Dvojnásobný radiátorový ventil pro stěpné místo
- ZNÁČENÍ VENTILŮ:
Typ armatury/Provedení/Dimenze/Nastavení
Provedení: P-jíma, R-rohov, UP-úhlová pravá, UL-úhlová levá, A-odstřed
přidělení armatury viz specifikace v kapitole "Napojení místa"
- RAD SROUBENÍ:
KORODUX - Radiátorové srobení uzavíratelné s vypouštěním, připojení G3/4"
REGULUX - Radiátorové srobení uzavíratelné s vypouštěním, připojení Rp
- ZNÁČENÍ SROUBENÍ:
Typ srobení/Provedení/Dimenze/Nastavení
Provedení: P-jíma, R-rohov
přidělení srobení viz specifikace v kapitole "Napojení místa"
- ARMATURY:
VK - Vypouštěcí kohout, dimenze
OV - Odstředkový ventil, dimenze
KOV - Odstředkový ventil automatický, dimenze
KK - Kulový kohout s pískou (at. mřížkou), dimenze
- OTOPNÁ TĚLESA:
Desková tělesa se spodním připojením
Desková tělesa s bočním připojením
Deskové těleso se středním připojením
Deskové těleso se středním připojením
Deskové těleso se středním připojením

Ing.Jindřich Matějka, projektová kancelář TZB j.matějka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257			AUTORIZACE PODPIS:		
AKCE:	REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOSROTU V HAMRU U LITVINOVA 1. ETAPA				
STAVBA:	Město Litvínov náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov				
DĚLO:	D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ D1.4.4. VYTÁPĚNÍ			MĚŘITKO:	1:50
				DATUM:	12/2021
NÁZEV VÝKRESU:					CELKOVÝ KÓD:
ÚT-PŮDORYS 1.NP					
CELKOVÝ KÓD:	D1.4.4.b) - 01	REVIZE:	-	STUPNĚ PD:	
					DPS