



PZN.1 - PŘÍPOJKA LT DN80 BUDE NA STÁVAJÍCÍ ŘAD LT DN80 NÁPOJENA VYSAZENÍM ODOBOČKY Z T-KUSU DN80/80. NUTNÁ OSTATKA RADU NA PŘÍPOJCE OSADIT ŽENÍ SOUPE DN80 S TELESKOPICKOU SOUPRAVOU A TUHÝM ULIČNÍM POKLOPEM. VYSAZENÍ ODOBOČKY VČETNĚ INFORMATIVNÍ ČINNOSTI Z HLEDISKA OSTATKY PROVEDE PROVOZOVATEL RADU.

PZN.2 - NOVA VODOMĚRNÁ ŠACHTA V PÁSU TRAVY. BUDE SE JEDNAT O PLASTOVOU ŠACHTU K OBETONOVÁNÍ ROZMĚRU 3,0x1,2x1,5m. ŠACHTA BUDE KOMPLETNĚ OBETONOVÁNA. ŘEŠIT DLE SAMOSTATNÉHO VÝKRESU.

PŘED ZAHLÁŠENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTIT STAVEBNÍ VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI A PŘI VLASTNÍ REALIZACI BUDE DOORZOVAT ČSN 736005. AREÁLOVÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ČÁSTEČNĚ - JEJICH POLOHA NENÍ PŘESNĚ ZNÁMA - TREBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI.

- LEGENDA OBJEKTŮ**
- REŠENÝ OBJEKT
 - OKOLNÍ OBJEKTY DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
 - AREÁL KOVOŠROTU - PLOT
 - BOURANÉ PŘÍSTAVBY
- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ**
- SDĚLOVACÍ KABELY CETIN
 - VODOVOD SČVK LT DN80
 - PODZEMNÍ VEDENÍ PLYNU STL (GASNET)
 - PODZEMNÍ VEDENÍ VO
 - ZDĚNÁ TRAFOSTANICE DO 52 kV (ČEZ Distribuce)
 - PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV (ČEZ Distribuce)
 - NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV (ČEZ Distribuce)
 - NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV (ČEZ Distribuce)
 - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU + SÍTĚ S NN (CETIN) + VEŘEJNÁ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VODAFONE)
 - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU (CETIN)
 - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU + SÍTĚ S NN (CETIN)
 - AREÁLOVÁ SPÁŠKOVÁ KANALIZACE DLE SITUACE Z 11/1990
 - AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE DLE SITUACE Z 11/1990
 - AREÁLOVÝ ROZVOD ELEKTRO DLE SITUACE Z 01/1991
 - AREÁLOVÝ ROZVOD VODY DLE SITUACE Z 01/1991
 - STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLAD PŘÍVODU VODY Z JIHU OD IZOWELLU PE d63 (OD PLOTU) + STARÉ LT DN80 Z ROKU 2012 (VODOMĚRNÁ ŠACHTA U ZAHRADKÉHO PLOTE) - ODOPOJIT NA ŘADU PROVOZOVATELEM
 - AREÁLOVÝ STL PLYNOVOD - ODOPOJIT U HUP DN40 V OPLOČENÍ - ZAZATKOVAT POTRUBÍ U REGULÁČNÍ STANICE PO ODPLNĚNÍ ZAVÁŘÍ
- LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**
- PŘÍPOJKA VODY, LITVNOVÉ POTRUBÍ S JISTĚNÝM SPOJÍ DN80, DÉLKA 10,3m PO VŠ
 - PŘÍVOD VODY DO AREÁLU Z VS, PĚTIOBRČ SDR11 90x8,2 S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM TYP-2 DLE PAS 1075
 - VÝTLAK SPÁŠKOVÉ VODY DLE SAMOSTATNÉ SLOŽKY PO VČETNĚ ČERPAČI JMKY ... DLE SO-03
 - NOVÁ AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA OBJEKTU SPÁŠKOVÉ KANALIZACE DO ČJ, PVC KG SNB d200 DLE SO-01
 - NOVÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ VODY OBJEKTU, PVC KG DLE SO-01
 - NOVÉ POTRUBÍ VÝTLAKU DEŠŤOVÉ VODY PĚTIOBRČ SDR11 d63x5,8 S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM TYP-2 ... DLE SO-01

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. FLIP ŠIMMER	ING. FLIP ŠIMMER
PROJEKTANT ZAKÁZKY	A2-FORT S.R.O.	prográdční činnost v oblasti TZB
KRESLIL	ING. FLIP ŠIMMER	Markov kopeč 442, 43013 Mezboř
KRAJ: OSTĚCKÝ	OBLAST: LITVNOV	OBEC: LITVNOV
INVESTOR:	Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov	tel: 776 039 682, e-mail: lsimmer@nat.cz
REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU V HAMRU U LITVNOVA - 1. ETAPA		STUPEŇ PROJEKTU KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ V ROZSAHU REALIZACE
na p.p.č. st. 227 a st. 228, k.ú. Hamr u Litvínova		ČÍSLO ZAKÁZKY: 1121002
0.1.4e - Zdravotně technické instalace a řízení zařízení		MĚŘÍTKO: 1:300
S0-02 Přípojka vody		ČÍSLO VÝKRESU: D1.4e-02
SITUACE VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A PŘÍVOD DO AREÁLU		