

[illegible]

Číslo místnosti	Název místnosti	ZADANÉ HODNOTY					VYPOČTENÉ HODNOTY							POŽADOVANÉ		PŘIVÁDĚNÁ TEPLOTA		NAVRŽENÉ HODNOTY VĚTRÁNÍ						VYPOČTENÉ HODNOTY				NAVRŽENÉ HODNOTY LOKÁLNÍHO CHLAZENÍ / TOPENÍ					
		Plocha	Výška	Objem	Počet osob	Tepelná ztráta prostupem	Tepelná zátěž					Produkce vlhkosti	Minimální přívod čerstvého vzduchu					Přívod		Odvod	Výměna vzduchu	č. zař.	Tepelná zátěž odvedená VZT	Tepelné ztráty pokryté větráním	Požadavek na dochlazení	Požadavek na dotopení	Typ zařízení	CITELNÝ VÝKON CHLAZENÍ	CELKOVÝ VÝKON CHLAZENÍ	CELKOVÝ VÝKON TOPENÍ	č. zař.		
							Osvětlení	Obsazen.	Zařízení	Oslunění / Prostupem	CELKEM			Čerstvý	Cirkulace																		
																m2	m	m3	-													W	W
213	Kancelář 2.6	24,40	3,20	78,08	2	1 199	293	181	220	1 741	2 434	239	122	26	22							0,00		0,00	0,00	2,43	1,20	DAIKIN FXZQ 25A	2,43	2,40	3,20	K1.02	
214	Zasedací místnost	25,40	3,20	81,28	4	1 231	305	296	360	1 742	2 703	392	200	26	22							0,00		0,00	0,00	2,70	1,23	DAIKIN FXZQ 25A	2,70	2,40	3,20	K1.02	
215	Kancelář	25,70	3,20	82,24	2	1 312	308	148	180	1 742	2 378	196	100	26	22							0,00		0,00	0,00	2,38	1,31	DAIKIN FXZQ 25A	2,38	2,40	3,20	K1.02	
216	Spisovna	2,30	3,20	7,36		218	28	0	2 500	19	2 547	0			20							0,00		0,00	0,00	2,55	0,22	DAIKIN FTXM 35R		3,50		K2.02	
217	WC ženy	6,80	3,20	21,76		462									20					100	4,60												
218	WC	2,30	3,20	7,36		462									20					100	13,59												
ZAŘ. 1	VĚTRÁNÍ ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ	206,10	2,80	610,24							0		1 840					3 200	0	3 360	5,51												
ZAŘ. K1	CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ																																
ZAŘ. K2	CHLAZENÍ SERVERU																																