



LEGENDA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY :

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
N 01.01 – III. ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU A STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
EI 45, R 45, REW 45, R30, REW 30 NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
R 30 REI 45 NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NEBO STROPNÍ KONSTRUKCE
EW 15 DP3 NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU OTVORU PRO MEZNI STAVY EW (EI) JE 15 (30) MINUT, DP3–HOŘLAVÉ PŘÍSTROJE DP1–NEHOŘLAVÉ PŘÍSTROJE
E=84 SMĚR ÚNIKU A POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB
PANIK 179 NOUZOVÝ DVEŘNÍ UZÁVĚR TYPU "A" DLE ČSN EN 179
TS VYPÍNAČ EL. ENERGIE "TOTAL STOP"
21A PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ 6 KG HASIVA HASÍCÍ SCHOPNOST 21 A
H HADICOVÝ SYSTÉM PRO PRVNÍ ZÁSAH
POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK (1 ŠTĚŘIN – NEZAVODNĚNÉ POŽÁRNÍ POTRUBÍ DN 75)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]
1.01	CHODBA–VEŘEJNOST	11,5	3,00
1.02	POKLADNA	13,6	3,00
1.03	SPISOVNA	19,1	3,00
1.04	KANCELÁŘ 1	8,0	2,70
1.05	CHODBA–SCHODIŠTĚ	6,6	3,00
1.06	SKLAD	11,3	3,00
1.07	VSTUP	3,4	3,00
1.08	DENNÍ MÍSTNOST	29,9	3,00
1.09	UMÝVÁRNA MUŽI	8,6	2,80
1.10	WC	1,4	2,60
1.11	PISOÁRY	2,3	2,60
1.12	UMÝVÁRNA ŽENY	10,3	2,80
1.13	WC	1,7	2,60
1.14	CHODBA–ZAMĚSTNANCI	39,6	3,00
1.15	WC INVALIDE	6,6	3,00
1.16	CHODBA–ŠATNY	16,7	3,00
1.17	WC ŽENY	5,0	2,80
1.18	WC	1,5	2,60
1.19	WC	1,5	2,60
1.20	WC MUŽI	2,9	2,80
1.21	PISOÁRY	3,0	2,60
1.22	WC	1,5	2,60
1.23	OKLID	6,6	3,00
1.24	ŠATNA ŽENY	46,8	3,00
1.25	UMÝVÁRNA ŽENY	16,2	3,00
1.26	WC ŽENY	3,5	2,80
1.27	WC	1,5	2,60
1.28	WC	2,0	2,60
1.29	ŠATNA MUŽI	62,8	3,00
1.30	UMÝVÁRNA MUŽI	29,0	3,00
1.31	WC MUŽI	3,4	2,80
1.32	WC	1,7	2,60
1.33	TECHNICKÁ MÍSTNOST	17,8	3,20
1.34	JIDELNA	60,5	2,85
1.35	CHODBA–KANCELÁŘE	40,3	2,85
1.36	KUCHYŇKA	9,1	2,85
1.37	ARCHIV	17,0	2,85
1.38	WC ŽENY	1,2	2,60
1.39	WC	1,7	2,60
1.40	WC MUŽI	2,9	2,60
1.41	WC	1,0	2,60
1.42	KANCELÁŘ 5	10,1	2,85
1.43	KANCELÁŘ 4	30,7	2,85
1.44	KANCELÁŘ 3	13,1	2,85
1.45	KANCELÁŘ 2	12,4	2,85
SOUČET (bez terasy) :		597,30	



PROJ. PROFESE	ING. KUBÁSEK PAVEL	Ing. Pavel Kubásek Ludice, část Světlá 17 požární bezpečnost staveb IČ - 431 83 743 tel. 777 804 171	
MÍSTO :	p.p.č. st. 277 a st. 278, k.ú. Hamr u Litvínova		
KRAJ :	Ústecký		
INVESTOR :	Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov	FORMÁT A2 DATUM 01/2022 STUPEŇ DPS ČÍSLO ZAKÁZKY : 3826647 - 21	
NÁZEV AKCE :	REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU V HAMRU U LITVÍNOVA – 1. ETAPA		
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1. NP			
MĚŘITKO : 1 : 100	ČÍSLO VÝKRESU : 1		