



napojení odkanalizovaná areálu  
Kovošrot na gravitační kanalizaci

Gravitační část kanalizační přípojky  
PP 250 SN 10 délky 76,1 m  
celková délka přípojky 454,5 m

napojení tlakové kanalizační přípojky  
do gravitační části přípojky

Tlaková část kanalizační přípojky  
HDPE PE100 RC+ SDR 17  
d 63 délky 378,4 m  
celková délka přípojky 454,5 m

LEGENDA SÍTÍ

- podzemní vedení VN
- nadzemní vedení VN / NN
- telekomunikační vedení nadzemní
- STL plynovod
- splašková kanalizace
- dešťová kanalizace
- vodovodní přípojka
- tlaková kanalizační přípojka
- gravitační kanalizační přípojka

Drvota Vladimír

IČO 432 66 215

Bystřická 428, 417 31 Novosedlice

tel. 601027740, e-mail - v.drvota@centrum.cz

DATUM	04/2022
STUPEŇ	dokumentace pro provádění stavby
ČÍS. ZAKÁZKY	33 - 21
MĚŘÍTKO	1:500
ČÍS. VÝKRESU	5

Vypracoval : Vladimír Drvota

Investor : Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov

Místo stavby : Litvínov - Hamr

Název stavby : Litvínov

REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU  
V HAMRU U LITVÍNOVA - 1. ETAPA

Název objektu

SO 03 Kanalizační přípojka

Obsah výkresu

Situace č. 3

Výškový systém : BPV Souřadnicový systém : JTSK  
Přiběh sítí je zakreslený pouze informativně  
před zahájením prací je potřeba zažádat jejich výtčeni od příslušných správců

Situace č.3

Situace č.2

Situace č.1

Situace č.2