

## ROZVADĚČ R2.1

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 400/230V, AC 50Hz, TN-S  
OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
TYP: ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE 96 MODULŮ  
INSTALOVANÝ PŘÍKON: CELKEM  $P_i = 32,3 \text{ kW}$   
SOUDOBOST:  $B = 0,6$   
SOUDOBY PŘÍKON:  $P_s = 19,4 \text{ kW}$   
VÝPOČTOVÝ PROUD:  $I_v = 28,0 \text{ A}$   
PŘÍVOD: SPODEM  
VÝVODY: HOREM  
KRYTÍ: IP20  
KOMPENZACE: NENÍ

POZN. Kabely uvedené jako 1-CXKE-R splňují třídu reakce na oheň vyšší než Dca s1.  
Vodiče pospojování volně vedené na únikových cestách budou s třídou reakce na oheň minimálně Dca s1.

ZODP. PROJEKTANT	TOMÁŠ BEHINA		<b>A2-PORT . s.r.o.</b> projekční činnost OPLOVA 155, 436 03, LITVÍNOV 3 IČO: 25424866		
PROJ. ZAKÁZKY	A2-PORT s.r.o.				
KRESLIL	ING. JAKUB ŠIMMER				
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: MOST	OBEC: LITVÍNOV			
INVESTOR: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov			FORMÁT: 1A4	DATUM: 01/2022	
<b>REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU V HAMRU U LITVÍNOVA – 1. ETAPA, SO 01 AB</b>			STUPEŇ: DPS		
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	<b>050-1097</b>	
D1.4 – ELEKTROINSTALACE			ČÍSLO PARÉ:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
<b>SCHEMA ROZVADĚČE R2.1</b>				---	<b>13</b>







