


ROZVADĚČ HR

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :	400/230V, AC 50Hz, TN-C-S
OCHRANA:	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
TYP:	NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE 36 MODULŮ
INSTALOVANÝ PŘÍKON:	CELKEM $P_i = 21,0$ kW
SOUDOBOST:	$B = 0,8$
SOUDOBY PŘÍKON:	$P_s = 16,8$ kW
VÝPOČTOVÝ PROUD:	$I_v = 24,3$ A
PŘÍVOD:	SPODEM
VÝVODY:	HOREM
KRYTÍ:	IP44
KOMPENZACE:	NENÍ

ZODP. PROJEKTANT	TOMÁŠ BEHINA		A2-PORT . s.r.o. projekční činnost OPLOVA 155, 436 03, LITVÍNOV 3 IČO: 25424866		
PROJ. ZAKÁZKY	A2-PORT s.r.o.				
KRESLIL	ING. JAKUB ŠIMMER				
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: MOST	OBEČ: LITVÍNOV			
INVESTOR: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov			FORMÁT: 1A4	DATUM: 01/2022	
REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU V HAMRU U LITVÍNOVA – 1. ETAPA, SO 05 SKLAD			STUPEŇ: DPS		
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 050-1097		
D1.4 – ELEKTROINSTALACE			ČÍSLO PARÉ:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
SCHEMA ROZVADĚČE HR				---	04



zakázka:

příloha:

SCHEMA ROZVADĚČE HR

číslo
listu:

2