

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

v souladu s §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce:

Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 1.etapa

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P22V000000106

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení ZD“) doručených v zákonem stanoveném termínu ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádostí dodavatelů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Vysvětlení ZD č.1 – dotaz účastníka

Žádáme o specifikaci otopného tělesa: Trubkové článkové dvou sloupkové laserem svařované*14/2800/65 (2 kusy). Toto, ani podobný typ, uchazeč přes veškerou snahu nikde nenalezl.

Vysvětlení ZD č.1 – odpověď zadavatele

Tyto tělesa lze objednat na míru u výrobce topení - jedná se o článkové těleso 14 článků, výška 2800mm, hloubka 65mm, 2 sloupky.

Níže např. běžný katalogový list výrobců:



model	2...	3...	4...	5...	6...
Standard bez vestavěného ventilu					
stavební hloubka	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
počet sloupků	2	3	4	5	6
stavební délka	270–2970 mm ¹⁾				
stavební výška	180–3000 mm				
vysvětlivky	2 : 2 sloupky	3 : 3 sloupky	4 : 4 sloupky	5 : 5 sloupků	6 : 6 sloupků
označení modelů	... : stavební výška v cm	... : stavební výška v cm	... : stavební výška v cm	... : stavební výška v cm	... : stavební výška v cm
příklad	2050 : 2 sloupky 050 : stavební výška 50 cm				

Vysvětlení ZD č.2 – dotaz účastníka

Zákon č. 134/2016 Sb. ZZVZ (dále jen „Zákon“) a vyhláška 169 ze dne 12. května 2016 (dále jen „Vyhláška“) zcela jasně a zřetelně určuje v § č. 5, jakým způsobem má být sestaven výkaz výměr pro výběrové řízení. Dále § č.4 a § č.5 jasně a zřetelně určují pravidla, na základě kterých musí být přesně definované práce a materiály a vylučují jakékoliv ocenění pomocí kompletů.

Z Výše uvedeného vyplývá, že zadavatel nepostupoval při sestavení výkazu výměr této veřejné zakázky dle Zákona a Vyhlášky, a přenáší takto svou odpovědnost za správně zadaný výkaz výměr na uchazeče.

- 1) V důsledku toho žádáme Zadavatele o upřesnění výměny případných poškozených částí vazníků a určení přesného počtu vazníků, které je potřeba vyrovnat.

SO 01 Budova AB, položka:

152	K	762123110R02	Příhradové vazníky - vyrovnání vazníků a výměna případných poškozených částí	m2	271,281
	VV		"		
	VV		(7,72*17,57*2)		271,281
	VV		Součet		271,281

2) Ve stejném smyslu žádáme Zadavatele o přesné určení obsahu položky **SO 01B Bourání**

69	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	soubor	1,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094103000			

Vysvětlení ZD č.2 – odpověď zadavatele

ad 1) Zadavatel provedl v soupisu prací opravu položky č. 152 ze soupisu SO 01 – Budova AB takto:
Původní popis položky č. 152 byl vymazán, došlo k upřesnění, kdy byly do soupisu prací nově vloženy položky č. 376-378, kterými došlo k rozdělení na položku opravu/výměnu prvků dřevěných vazníků v množství 100mb vč. spojů. Jedná se o předpokládané množství určené projektantem na základě prohlídky prostoru. Dále je doplněna položka vyrovnaní střešní roviny (tedy srovnání v rovině kontralatí a latí do požadované odchylky max. 2cm/plocha) v celé ploše, která je dána hodinovou sazbou dělníka (40hod) a množstvím řeziva na vyrovnaní.

Viz příloha: Příloha č.10_Soupis prací_oprava 2022_08_11.xlsx

ad 2) Zadavatel provedl v soupisu prací opravu položky č. 69 ze Soupis SO 01B – Bourání takto:
Původní položka č. 69 - *plánované vyklizení objektu* byla odstraněna a nově nahrazena položkou č. 70 - *plánované vyklizení objektu*. Projektant zde odhadl množství na 50t směsného odpadu (velkoobjemový a směsný demoliční odpad). Položka byla upravena a doplněn popis, že se jedná o náklad vč. odvozu a uskladnění na skládce. Jedná se o zbytky nábytku, pohozených věcí uvnitř budovy a v garážích, které bude nutné odvézt. Nebezpečný odpad a azbest se nepředpokládá.

Viz příloha: Příloha č.10_Soupis prací_oprava 2022_08_11.xlsx

Vysvětlení ZD č.3 – sdělení zadavatele

V návaznosti na výše uvedená upřesnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 4 pracovní dny, a to do: **31.08.2022 do 9:00 hod.**

V Litvínově, dne 11.08.2022

Ing. Michaela Sloviaková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje