

Vysvětlení zadávací dokumentace č.5

v souladu s §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce:

Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 1.etapa

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P22V000000106

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení ZD“) doručených v zákonem stanoveném termínu ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádostí dodavatelů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Vysvětlení ZD č.32 – dotaz účastníka

V zadávacím rozpočtu je na listu „SO 03 – Kanalizace a vodovod“ pouze jediná materiálová položka pro skruže přímé betonových prefabrikovaných šachet

129	M	59224152R	skruž přímá TBS Q 1000/500/120 SP - výška 0.5m	kus	12,000
-----	---	-----------	--	-----	--------

Z tabulky šachet na výkresu „tabsachetsplašk.dgn“ je ale patrné, že šachty mají být sestaveny nejen z rovných skruží výšky 500 mm, ale také ze skruží 1000 mm nebo 300 mm (250 mm).

Upraví zadavatel rozpočet úpravou množství v položce č. 129 a přidáním materiálových položek z ceníku pro skruže výšky 1000 mm a 250 mm (300 mm) tak, aby odpovídal výkresu „tabsachetsplašk.dgn“?

Vysvětlení ZD č.32 – odpověď zadavatele

Skladba šachet může být různá dle zvoleného výrobce (výrobci mají různé výšky jednotlivých komponentů), z tohoto důvodu není možné přesně stanovit dílčí rozměry dané konkrétním výrobcem. Účastník proto ocení položku tak, jak je dána ve výkazu výměr.

Vysvětlení ZD č.33 – dotaz účastníka

V tabulce šachet na výkresu „tabsachetsplašk.dgn“ je uvažováno s rovnými skružemi výšky 300 mm, ale ty jsou dnes u většiny výrobců nahrazeny skružemi výšky 250 mm. Někteří výrobci sice ještě dělají skruže výšky 300 mm, ale tyto nejsou kompatibilní se skružemi výšky 1000 mm, 500 mm a 250 mm, které dělá většina výrobců. Skruž výšky 300 mm je zastaralá měla v další řadě skruž výšky 600 mm.

Zamění zadavatel v tabulce šachet skruže 300 mm za skruže 250 mm a upraví tak i výšky pro vyrovnání šachet, tedy pro vyrovnávací prstence?

Vysvětlení ZD č.33 – odpověď zadavatele

Skladba šachet může být různá dle zvoleného výrobce (výrobci mají různé výšky jednotlivých komponentů), z tohoto důvodu není možné přesně stanovit dílčí rozměry dané konkrétním výrobcem. Pro ocenění proto účastník ocení položky, tak jak jsou dány ve výkazu výměr.

Vysvětlení ZD č.34 – dotaz účastníka

V tabulce šachet na výkresu „tabsachetsplašk.dgn“ jsou ve sloupci Poznámka uvedeny výšky vyrovnání pro jednotlivé šachty, tedy pro vyrovnávací prstence. V zadávacím rozpočtu na listu „SO 03 – Kanalizace a vodovod“ ale žádné položky pro montáž a dodávku jednotlivých vyrovnávacích prstenců podle jejich výšky nejsou uvedeny

Doplní zadavatel do rozpočtu položky pro montáž prstenců a materiálovou dodávku těchto prstenců podle přepočtu tabulky šachet (tl. 40 mm nebo 60 mm popř. 80 mm, 100 mm a nebo 120 mm)?

Vysvětlení ZD č.34 – odpověď zadavatele

Skladba šachet může být různá dle zvoleného výrobce (výrobci mají různé výšky jednotlivých komponentů), z tohoto důvodu není možné přesně stanovit dílčí rozměry dané konkrétním výrobcem. Účastník proto ocení šachty dle výkazu výměr.

Vysvětlení ZD č.35 – dotaz účastníka

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 03 – Kanalizace a vodovod“ položky

113	K	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100kg	kus	14,000
114	M	55340322R	<i>Poklop pr.600mm třída zatížení B125 s rámem - bet. výplň, bez odvětrání</i>	kus	14,000

Bohužel u nich není uveden Výkaz výměr, ze kterého by bylo patrné, k jakým šachtám kolik kusů patří. Předpokládáme-li, že 3 kusy patří k betonovým šachtám RŠ1 až RŠ3 z tabulky šachet a 7 kusů k plastovým šachtám Wavin Tegra D600, zbydou nám ještě 4 kusy, ze kterých je možno počítat za určitých podmínek uvažovat ještě se 3 kusy do položky

109	K	827-2	Úprava stávající šachty, vyčištění, nátěr dna, nový vstup potrubí	soub.	3,000
-----	---	-------	---	-------	-------

Nakonec nám zbyde ještě 1 kus, který není kam přiřadit.

Vysvětlí zadavatel, kam tento 1 kus poklopu přijde osadit a jestli je počítáno se 3 kusy do položky č. 109?

Vysvětlení ZD č.35 – odpověď zadavatele

Položky č. 113 a 114 z SO 03 se vztahují k těmto poklopům:

7x poklopy B125 - tegra 600

3x dešťová jímka

1x výměna poklopu u ŠS1 (šachta zůstává, pouze se opravuje dno)

3x šachty v ulici Janděčkova (přípojka splaškové kanalizace mimo areál)

Položka č.109 z SO 03 – Kanalizace a vodovod byla odebrána a do výkazu výměr byl přidán objekt SO10 - úprava stávající šachty – viz odpověď na dotaz v rámci Vysvětlení ZD č.30 uveřejněného v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 dne 22.8.2022.

Vysvětlení ZD č.36 – dotaz účastníka

V zadávacím rozpočtu je na listu „SO 03 – Kanalizace a vodovod“ materiálová položka

128	M	59224172R	<i>Přechodová skruž TBR-Q 600/1000x625/120 SPK</i>	kus	6,000
-----	---	-----------	--	-----	-------

Bohužel u nich není uveden Výkaz výměr, ze kterého by bylo patrné, k jakým šachtám kolik kusů patří. Do 3 kusů betonovým šachet RŠ1 až RŠ3 z tabulky šachet lze osadit jen 3 kusy přechodových skruží.

Vysvětlí zadavatel, jestli se zbylými 3 kusy přechodových skruží je počítáno také do položky č. 109?

Vysvětlení ZD č.36 – odpověď zadavatele

Položka č. 128 z SO 03 se vztahuje ke 3 ks pro ZTI a 3 ks pro přípojku splaškové kanalizace venkovní mimo areál v ul. Janděčkova (3 šachty).

Položka č.109 z SO 03 – Kanalizace a vodovod byla odebrána a do výkazu výměr byl přidán objekt SO10 - úprava stávající šachty – viz odpověď na dotaz v rámci Vysvětlení ZD č.30 uveřejněného v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 dne 22.8.2022.

Vysvětlení ZD č.37 – sdělení zadavatele

Zadavatel uveřejňuje doplnění zadávací dokumentace - přílohu projektové dokumentace k SO 06 – Venkovní plochy, která se vztahuje ke vzorovým řežům komunikací, viz příloha: 04 Vzorové řezy A3.pdf.

Vysvětlení ZD č.38 – sdělení zadavatele

V návaznosti na výše uvedená upřesnění a doplnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, a to do: **13.9.2022 do 9:00 hod.**

Příloha:

04 Vzorové řezy A3.pdf

V Litvínově, dne 25.08.2022

Ing. Michaela Sloviaková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje