











Legenda vodičů a kabelů:

	Svítidla tř 1 – CYKY J 3 x 1.5
	Vypínač CYKY O 2 x 1.5 (sp. z izolantu)
	zás. obvod – CYKY J 3x2,5 – zás. s víčkem P43
	kabel VO – osvětlení areálu – ostraha CYKY J 4x10
	kabel pro napájení buněk, vjezdových bran energosloupků a tozvodnice R2 CYKY J 4x10
	zemnič uložený v celé délce trasy – FeZn dr. Ø 10mm ve výkopu – 200mm pod kabely.
	Energosloupek – plastový pilíř s gravitačním základem 2x zás. 2P+Z(B) s víčkem + 1x zás. CZG1653 3x400V 16A
	osvětlovací bod. Specifikace: – svítidlo THONE Lighting Prelech 2G 3000K – stožár žárově zinkovaný bezpatcový Kooperativa typ U2MB9 – výložník U2B1–1500 – svorkovnice 2x4x16mm ² – jistič 6A/B
	svítidlo průmyslové přisazené – MODUS typ PKK4000RM2PCO 1xLED 30W 3700Lm Ra80 4000K rozměr 1200x300x75mm IP65.
	svítidlo s vyšším krytím (IP54–65) tř.izolace 2 LED 15–20W s vestavěným snímačem pohybu (PIR čidlem) soumrakovým spínačem a časovým relé.

POZNÁMKA: specifikace osvětlovacích bodů byla provedena dle požadavku provozovatele
Technických služeb Litvínov, pan. Petr Erlitz, technik veřejného osvětlení
tel. 476 111 921, mobil 734 407 225. Prosím kontaktujte pana Erlitze
ve věci kontaktů na dodavatele prvků VO.

D.1.4.2. – Elektroinstalace

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Miroslav FOKT Maršála Žukova 1508/8 434 01 MOST IČO: 104 47 571		
Miroslav FOKT	Miroslav FOKT	Miroslav FOKT			
INVESTOR: Město Litvínov, nám. Míru 11 43601 Litvínov			ZAKÁZKA Č. 9602-02-2022 FORMÁT 1 x A4 DATUM 02.2022 STUPEŇ real MĚŘÍTKO - - - Výkres 10		
KRAJ: Ústecký		OBEC: Hamr u Litvínova			
AKCE:					
Areál Hamr - Sběrný dvůr pozemek p.č. 459/1 a 683 k.ú.z. Hamr u Litvínova SO 05 - vnější rozvody VO a NN					
OBSAH:					
Legenda					