

Vysvětlení zadávací dokumentace č.7

v souladu s §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce:

Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 1.etapa

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P22V000000106

Zadavatel: Město Litvínov, se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČO: 002 66 027

Profil zadavatele: https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení ZD“) doručených v zákonem stanoveném termínu ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádostí dodavatelů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Vysvětlení ZD č.43 – dotaz účastníka

Ve výkazu výměr, je pol. č. 342 „dílce vinylové ... R10...“ a v technické zprávě, je vinyl v rolích R9.

Žádáme o sjednocení technické zprávy s výkazem výměr.

Vysvětlení ZD č.43 – odpověď zadavatele

Výkaz výměr byl v objektu SO 01 – budova AB upraven v souladu s technickou zprávou takto: položka č. 342 byla odstraněna a nahrazena položkou č. 395 - *PVC vinyl heterogenní role protiskluzná tl 2,00mm R9*.

Viz příloha: Příloha č.10_Soupis prací_oprava 2022_09_07.xlsx.

Vysvětlení ZD č.44 – dotaz účastníka

Ve výpisu prvků i v projektové dokumentaci, je zábradlí Z10 délky 0,65m a ve výkazu výměr, je pol. č. 275 a 276 Z10 délky 17,3m.

Žádáme o sjednocení technické zprávy s výkazem výměr.

Vysvětlení ZD č.44 – odpověď zadavatele

Správná hodnota je 0,65 m zábradlí. Výkaz výměr byl proto v objektu SO 01 – budova AB upraven takto: v položce č. 275 a 276 došlo k úpravě výměry ze 17,300 m na 0,650 m. Viz příloha: Příloha č.10_Soupis prací_oprava 2022_09_07.xlsx.

Oprava byla provedena také ve výpisu PSV, kde byla v Tabulce č.5 - zámečnické prvky, v položce Z10 změněna délka zábradlí na 0,65 m a opraven i údaj týkající se celkové hmotnosti zábradlí (nově celková hmotnost cca 40 kg). Viz příloha: 18 – Výpis PSV – rev_3.pdf

Vysvětlení ZD č.45 – sdělení zadavatele

V návaznosti na výše uvedená upřesnění a doplnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, a to do: **04.10.2022 do 9:00 hod.**

Přílohy:

Příloha č.10_Soupis prací_oprava 2022_09_07.xlsx

18 – Výpis PSV – rev_3.pdf

V Litvínově, dne 07.09.2022

Bc. Dušan Černožorský, vedoucí oddělení investic
odbor investic a regionálního rozvoje