

Vysvětlení zadávací dokumentace č.8

v souladu s §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce:

Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 1.etapa

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P22V000000106

Zadavatel: Město Litvínov, se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČO: 002 66 027

Profil zadavatele: https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení ZD“) doručených v zákonem stanoveném termínu ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádostí (dotazů) v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Vysvětlení ZD č.46 – dotaz účastníka

Ve výkazu výměr jsou uvedeny kabely typu 1-CSKH-V oheň retardující s funkčností při požáru.

Ve výkresech rozvaděčů jsou kabely typu 1-CXKE-R.

Tyto typy se od sebe zásadně liší - V znamená kabel ohni odolný s funkčností při požáru, -R znamená kabel oheň retardující - nešíří oheň. Prosíme zadavatele o objasnění a sjednocení požadavku.

Kabel k ovladači TOTAL STOP je normální CYKY. Dle našeho názoru tento kabel neodpovídá požadované funkci. Prosíme o objasnění.

Prosíme do VV doplnit položku pro měření osvětlení, které požaduje hygiena.

Vysvětlení ZD č.46 – odpověď zadavatele

Kabely v soupisu prací části SO 02 byly upraveny na kabely oheň nešířící "-R", v položkách č. 64,67,70,75, 78, 79, 81, 83, 84 v části SO02 - elektroinstalace.

Viz příloha: Příloha č.10_Soupis prací oprava 2022_09_23.xlsx.

Ohledně kabelů napájejících Total Stop ovladač - kabely CYKY budou vedeny pod omítkou dle ČSN 73 0802, čl. 12.9.2 c), to jest tak, aby ochrana splňovala požární odolnost EI 30 DP1.

Měření osvětlení je součástí výkazu výměr (soupisu prací), viz položka č. 135 v části SO 02.

Vysvětlení ZD č.47 – sdělení zadavatele

V návaznosti na výše uvedená upřesnění a doplnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, a to do: **06.10.2022 do 9:00 hod.**

Přílohy:

Příloha č.10_Soupis prací oprava 2022_09_23.xlsx

V Litvínově, dne 23.09.2022

Bc. Dušan Černohorský, vedoucí oddělení investic
odbor investic a regionálního rozvoje