

## Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

v souladu s §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce:

### **Adaptace obřadní síně na zasedací místnost - stavební práce**

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P23V000000002

---

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení ZD“) doručených v zákonem stanoveném termínu ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádostí dodavatelů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

#### **Vysvětlení ZD č.1 – dotaz účastníka**

Dle poskytnuté PD mají být dveře na půdě plastové (D5/L). Ve výkazu výměr jsou dveře s tímto označením uvedeny jako dřevěné bez povrchové úpravy (pol. p.č. 47).

Žádáme o vysvětlení, či úpravu výkazu výměr.

#### **Vysvětlení ZD č.1 – odpověď zadavatele**

Zadavatel provedl opravu soupisu prací SO 02, kde byly zrušeny položky č. 46 a 47 a byly nahrazeny položkami č. 80 a 81.

Viz příloha: Příloha č.10\_Soupis prací\_oprava 2023\_02\_03.xlsx

---

#### **Vysvětlení ZD č.2 – dotaz účastníka**

Dle poskytnuté PD mají být dveře s ozn. D/4 ocelové protipožární. Ve výkaz výměr jsou však dveře s tímto označením uvedeny duplicitně. 1x jako ocelové protipožární (pol. p.č. 58) a podruhé jako protipožární dřevotřískové (pol. p.č. 49). Žádáme o úpravu výkazu výměr.

#### **Vysvětlení ZD č.2 – odpověď zadavatele**

Zadavatel provedl opravu soupisu prací SO 02, kde byly zrušeny položky č. 48 a 49 týkající se duplicitně uvedených dveří.

Viz příloha: Příloha č.10\_Soupis prací\_oprava 2023\_02\_03.xlsx

---

#### **Vysvětlení ZD č.3 – dotaz účastníka**

Dle poskytnuté PD se na opravené stěny má nanést silikátová stěrka tl. 3 mm, zrnitost 0,5 mm s vloženou výztužnou síťovinou, která bude následně vymalována silikátovou barvou. Ve výkazu výměr je pro stěrku použita položka č. 16 - Omítka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti. Tato položka je pro omítku (jiný materiál) a neobsahuje síťovinu. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

#### **Vysvětlení ZD č.3 – odpověď zadavatele**

Zadavatel provedl v soupisu prací SO 02 doplnění položky č. 82 do odd. 6 - *Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačeníím do tmelu stěn.*

Viz příloha: Příloha č.10\_Soupis prací\_oprava 2023\_02\_03.xlsx

---

#### **Vysvětlení ZD č.4 – sdělení zadavatele**

V návaznosti na výše uvedená doplnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do: **10.02.2023 do 9:00 hod.**

---

Příloha: Příloha č.10\_Soupis prací\_oprava 2023\_02\_03.xlsx

V Litvínově, dne 03.02.2023

Ing. Michaela Sloviaková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje