

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3

v souladu s §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce:

Adaptace obřadní síně na zasedací místnost - stavební práce

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P23V000000002

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení ZD“) doručených v zákonem ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádostí dodavatelů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Vysvětlení ZD č.10 – dotaz účastníka

V nově zveřejněném výkazu výměr přibyla v části elektro položka č. 41 - Repase lustru, včetně dodávky LED zdrojů filament 4000K, Ra80+. V PD jsme se o žádné repasi lustru nedočetli. Žádáme o upřesnění, který lustr se má repasovat a jakým způsobem.

Vysvětlení ZD č.10 – odpověď zadavatele

Zadavatel provedl opravu Soupisu prací, kde byla položka č.41 z části elektro odstraněna.

Viz příloha: Příloha č.10_Soupis prací_oprava 2023_02_15.xlsx

Vysvětlení ZD č.11 – dotaz účastníka

Ve výkazu výměr není uvedena podkladní konstrukce pod pochozí lávku na půdě. Je k čemu kotvit prkna, či OSB desky, nebo se musí vytvořit nějaký rošt?

Vysvětlení ZD č.11 – odpověď zadavatele

Pochozí lávka se bude kotvit ke stávajícím trámům na půdě.

Vysvětlení ZD č.12 – sdělení zadavatele

Zadavatel přehodnotil náročnost odborné demontáže dvou architektonických lustrů ze zasedací místnosti 1 a zrušil požadavek na jejich demontáž a uložení do krabic v rámci této zakázky.

Demontáž a uložení 2 architektonických lustrů ze zasedací místnosti 1 bude realizováno v rámci jiné samostatné zakázky a bude provedeno v době před zahájením stavebních prací.

Ostatní skleněné lustry nacházející se v zasedací místnosti 2 a v chodbě budou demontovány dodavatelem stavby, uloženy do krabic a připraveny k převezení do depozitu. Převezení do depozitu zajistí zadavatel.

Viz Dodatek k PD č.2.docx.

Na základě této změny došlo též k úpravě soupisu prací - položky č.16 oddílu SO 01, kde byly ponechány pouze 3 ks skleněných lustrů (dva ze zasedací místnosti 2 a jeden z chodby). Viz příloha: Příloha č.10_Soupis prací_oprava 2023_02_15.xlsx

Vysvětlení ZD č.13 – sdělení zadavatele

V návaznosti na výše uvedené úpravy zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do: **06.03.2023 do 9:00 hod.**

Přílohy:

Příloha č.10_Soupis prací_oprava 2023_02_15.xlsx

Dodatek k PD č.2.docx

V Litvínově, dne 15.02.2023

Ing. Michaela Sloviaková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje