

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3

Název veřejné zakázky: **Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – dodávka nábytku**
systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P23V000000023

Dotaz uchazeče

Máme problém sehnat rolety látkové na el.pohon.

Mám od výrobců zprávy, že nevyrábí s elektrickým pohonem nebo požadovanou výškou.

Dá se tato položka upravit nebo změnit? Buď vyřadit nebo místo látkových rolet dát žaluzie?

Odpověď zadavatele

Zadavatel u dodavatelů stínící techniky prověřoval možnosti dodání látkových rolet na el. pohon s rozměry, jaké jsou požadovány v zadávací dokumentaci (tj. s elektrickým pohonem a výškou min. 3,75 m), a neshledal problém s dodávkou dle zadaných požadavků.

Dodání látkových interiérových zatemňovacích rolet s elektrickým pohonem je požadováno z důvodu potřebného dostatečného zatemnění místností, které nelze prostřednictvím žaluzií zajistit.

V Litvínově, dne 17.03.2023

Ing. Jitka Blovská, administrátor veřejné zakázky