

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky: **B2006 Výměna osvětlení ledové plochy ZSIH**
systémové číslo VZ na profilu zadavatele: **P23V00000030**

Dotaz uchazeče:

Chtěli bychom Vás požádat o vysvětlení několika bodů zadávací dokumentace k veřejné zakázce - B2006 Výměna osvětlení ledové plochy ZSIH.

1. V příloze č.10 ZD – Technické parametry pro opravu osvětlení ledové plochy - Základní minimální parametry – světelně technický výpočet osvětlení jsou uvedeny požadavky na splnění těchto parametrů:

- a) Minimální hodnota intenzity hlavního osvětlení $E_{min} = 1500 \text{ lx}$
- b) Minimální rovnoměrnost $E_{min}/E_{max} = 0,97$
- c) Minimální rovnoměrnost $E_{min}/E_{max} = 0,92$
- d) Maximální hodnota oslnění $UGR \leq 12$

ad b) Norma „ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť“ nepožaduje pro lední hokej požaduje rovnoměrnost E_{min}/E_{max} 0,7

ad c) Norma „ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť“ nepožaduje pro lední hokej nekontroluje rovnoměrnost E_{min}/E_{max}

ad d) Norma „ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť“ nepožaduje pro lední hokej v kryté hale žádnou hodnotu UGR.

V normě ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostor, článek 44.26 sportovní haly je uveden požadavek na $UGR \leq 22$. Tento požadavek je jediný a dostatečný. Vyšší požadavek není ani ze strany Českého hokejového svazu a podle místního šetření ani ze strany hokejového klubu.

Tyto informace směřují k prosazení konkrétního typu svítidla, se kterým byl proveden výpočet pro návrh osvětlení do projektové dokumentace.

Odpověď zadavatele:

1. Jedná se o minimální parametry ze zkušeností z ostatních extraligových zimních stadionů a multifunkčních hal. Zadavatel na těchto parametrech trvá.

Zadavatel uveřejňuje v rámci tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 na svém profilu aktualizovanou Přílohu č. 9 Zadávací dokumentace, tj. Soupis prací, a to pod názvem: **Příloha č. 9 ZD - Soupis prací - 20Zak00075 - Oprava osvětlení ZS Litvínově [zadání]_aktualizace 3.4.2023_2.**

V soupisu prací došlo pouze k formální úpravě, a to z důvodu lepší přehlednosti pro účastníky. Veškeré položky soupisu prací zůstávají beze změn.

V Litvínově, dne 3. 4. 2023

Adriana Dragounová, administrátor veřejné zakázky