

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky: **B2003 Výměna střešní krytiny ZŠ Janov, pavilon C a F**
systémové číslo VZ na profilu zadavatele: **P23V00000039**

Dotaz účastníka:

Nevím kde Páni inženýři udělali chybu v projektu a návrhu materiálů, když navrhli TiZn a asfaltový pás. Do 5ti let se tyto materiály navzájem "sežerou." Ostuda !!!

Odpověď zadavatele:

Problematika černé koroze klempířských prvků z titanzinkového plechu v kontaktu s asfaltovými pásy byla konzultována s odbornou firmou DEKTRADE a.s. a bylo nám sděleno, že při použití MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ je riziko koroze sníženo na minimum, za předpokladu technicky bezchybného provedení oplechování na stavbě (zamezení průniku vody pod oplechování).

V Litvínově, dne 18. 4. 2023

Adriana Dragounová, administrátor veřejné zakázky