

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4

v souladu s §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce:

Stavební úpravy objektu družiny ZŠ PKH v Litvínově

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P23V000000027

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení ZD“) zveřejňuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Vysvětlení ZD č.4 – dotaz účastníka

Připojení rekuperačních jednotek:

v rozpočtu je pouze kabel položka č.133 a krabičky položka č.132 chybí vysekání drážek a zednické začištění (případně malby). Z projektové dokumentace nejsou jisté trasy kabelů.

Vysvětlení ZD č.4 – odpověď zadavatele

Zadavatel provedl doplnění projektové dokumentace o novou část týkající se silnoproudé elektrotechniky, jejíž součástí je technická zpráva a seznam vývodů z rozvaděčů. V technické zprávě (viz soubor: „Technická zpráva D 1.4_silnoproud el.“) je v bodě 4 uveden popis navrženého řešení vč. způsobu uložení kabelových vedení.

Viz příloha - složka: **Příloha č.9a ZD - D 1.4 silnoproudá elektrotechnika**

Dále byla provedena oprava a doplnění soupisu prací následovně:

Původní „Příloha č.10 ZD - Soupis prací_Výkaz výměr.xlsx“ byla na základě uvedené změny upravena tak, že **Příloha č.10 ZD – Soupis prací_Výkaz výměr_2.5.2023** nyní obsahuje následující soubory:

Soupis prací_Výkaz výměr_stavba_2.5.2023.xlsx – jedná se o původně uveřejněný, nyní opravený, soupis prací, z něhož byla odstraněna položka č.132 „*Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová*“ a položka č.133 „*Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelů*“.

Soupis prací_Výkaz výměr_elektro - 2.5.2023.xlsx – nově přiložený soupis prací pro chybějící silnoproudou elektrotechniku, ze kterého jsou patrné, mimo jiné, výměry jednotlivých kabelových tras a další práce související s uložení kabelů, vysekáním rýh, omítnutím atp.

Celková rekapitulace akce.xlsx – tabulka pro ruční doplnění částek z rekapitulací soupisu prací obou výše uvedených částí. Částka v Kč bez DPH uvedená celkové rekapitulaci akce bude shodná s nabídkovou cenou zakázky.

Viz příloha - složka: **Příloha č.10 ZD - Soupis prací_Výkaz výměr_2.5.2023**

Vysvětlení ZD č.5 – dotaz účastníka

Položka č.131 předokenní rolety:

z projektové dokumentace není jasné, jak mají být tyto předokenní rolety připojeny k elektrice a jak mají být ovládány. Provedení elektroinstalace k těmto roletám není započítána do výkazu výměr.

Vysvětlení ZD č.5 – odpověď zadavatele

Zadavatel provedl doplnění projektové dokumentace a soupisu prací o novou část týkající se silnoproudé elektrotechniky, jehož součástí je též popis řešení, funkce a uspořádání instalace předokenních rolet, viz „Technická zpráva D 1.4_silnoproud el.“, bod 4, zejména pak 4.3.3 a 4.3.4.

Viz příloha - složka: **Příloha č.9a ZD - D 1.4 silnoproudá elektrotechnika**.

Součástí souboru „Soupis prací_Výkaz výměr_elektro_2.5.2023.xlsx“ obsaženém v Příloze č.10 ZD – Soupis prací_Výkaz výměr_2.5.2023 jsou též položky týkající se elektroinstalace k předokenním roletám.

Viz příloha: **Soupis prací_Výkaz výměr_elektro_2.5.2023.xlsx**

Vysvětlení ZD č.6 – dotaz účastníka

Dispozice místností 1.07 a 1.11 zakreslené v půdorysech neodpovídají skutečnosti. Z důvodu instalace rekuperačních jednotek žádáme o upřesnění.

Vysvětlení ZD č.6 – odpověď zadavatele

Zadavatel v nově uveřejňované Technické zprávě D 1.4_silnoprůd el., která je součástí Přílohy č.9a ZD - D 1.4 silnoprůd elektrotechnika, upřesňuje umístění rekuperačních jednotek, viz bod 4.3.2 Rekuperace. Všechny jednotky rekuperace, vč. jednotek v místnosti 1.07 a 1.11, budou osazeny pod stropem na stěně oproti oknům.

Viz příloha - složka: **Příloha č.9a ZD - D 1.4 silnoprůd elektrotechnika.**

Na základě uvedené změny umístění rekuperačních jednotek v místnosti 1.07 a 1.11, byla provedena úprava souvisejících položek soupisu prací „Soupis prací_Výkaz výměr_stavba_2.5.2023.xlsx“ takto:

- bylo upraveno množství v položce č.75 „Hlavice výfuková velikost 315“ a položce č.76 „Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 400 mm“,
- byla odstraněna položka č.79 „Protidešťová žaluzie 400 x 400 mm“ a položka č.80 „Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2“.

Viz příloha: **Soupis prací_Výkaz výměr_stavba_2.5.2023.xlsx**

Vysvětlení ZD č.7 – sdělení zadavatele

V návaznosti na výše uvedená doplnění a opravu zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do: **12.05.2023 do 9:00 hod.**

Přílohy:

složka: Příloha č.9a ZD - D 1.4 silnoprůd elektrotechnika, jejíž součástí jsou soubory:

Technická zpráva D 1.4_silnoprůd el.pdf

Seznam vývodů z rozvaděčů.xlsx

složka: Příloha č.10 ZD - Soupis prací_Výkaz výměr_2.5.2023, jejíž součástí jsou soubory:

Soupis prací_Výkaz výměr_stavba_2.5.2023.xlsx

Soupis prací_Výkaz výměr_elektro_2.5.2023. xlsx

Celková rekapitulace akce.xlsx

V Litvínově, dne 02.05.2023

Ing. Michaela Sloviaková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje