



město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel: Město Litvínov

Sídlo: Litvínov, náměstí Míru 11, PSČ 436 01

IČ: 00266027

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Karel Rosenbaum, 1. místostarosta

Název veřejné zakázky: „Oprava povrchu komunikace ul. 9. května na území města Litvínova“

- Úřední název: Město Litvínov
- IČ: 00266027
- Poštovní adresa: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
- Název oddělení: Odbor nakládání s majetkem
- Systémové číslo VZ: P23V00000045

Původní znění žádosti:

Dotaz 1:

Výkaz výměr pro ocenění veřejné zakázky obsahuje položku 21 K 997013873 poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 to výměře 265,650 t. Dodavatel se domnívá, že tato položka nesouvisí s předmětem díla. Součástí prací nejsou žádné odkopávky zemin. Může Zadavatel vysvětlit, jakých prací se položka týká?

Dotaz 2:

V příložené příloze č. 8 zadávací dokumentace – položkový rozpočet, jsme při vyplňování přílohy objevili položku č. 21 viz. obrázek:

21	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	265,650	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			

Dle našeho názoru se výše uvedená položka č. 21 netýká této stavby. V příloze č. 8 položkový rozpočet nejsou žádné práce resp. položky, na které by tato položka navazovala.

Upraví tedy zadavatel (odstraní) položku č. 21 z položkového rozpočtu a zveřejní opravený položkový rozpočet, popř. přidá položky, na které by položka č. 21 navazovala?

Dotaz 3:

Výkaz výměr obsahuje položku č. 22 pro uložení odpadu asfaltového bez obsahu dehtu. Zároveň obsahuje položku č. 28 zkoušky a ostatní měření pro posouzení obsahu PAU v odstraňovaných asfaltových vrstvách. Z toho plyne, že zadavatel nemá zkoušky obsahu PAU provedeny. Jak bude postupováno, pokud zkouška provedená dodavatelem prokáže přítomnost dehtů, případně vyšší hodnoty PAU, kdy se vyfrézovaný materiálem stane nebezpečným odpadem a nebude jej možné uložit pod kódem 17 03 02? Cenové rozdíly jsou značné.

Vysvětlení uvedených dotazů:**Odpověď k dotazu č. 1:**

Položka č. 21 s názvem - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 byla zpracovatelem v rozpočtu uvedena nesprávně. Z rozpočtu byla tato položka odstraněna. Zaktualizovaný položkový rozpočet tj. příloha č. 8 ZD je zveřejněn v EZAK, namísto původního rozpočtu s chybnou položkou. Žádáme tedy uchazeče použít pro zpracování nabídky zaktualizovanou přílohu č. 8 ZD.

Odpověď k dotazu č. 2:

Viz odpověď výše.

Odpověď k dotazu č. 3:

Zadavatel předpokládá, že odstraněné asfaltové plochy v ul. 9 května vyhovují a neobsahují dehet, proto žádáme dle výkazu výměru počítat s položkou – Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu pod kódem 17 03 02.

Případné změny budou řešeny při realizaci, za podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo, dle odst. 5.2, V Cena., která je přílohou č. 7 předmětné veřejné zakázky.

Vzhledem k výše uvedeným změnám v zadávací dokumentaci prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den a to do 26.05.2023. do 12:00 hod.

V Litvínově dne 22. 05. 2023

Bc. Hana Hoffmannová
vedoucí odboru nakládání s majetkem