

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Mostě dne 23.9. 2021

Č. j. Odesílatele:
Č. j.: KHSUL 76419/2021
Sp. značka: HDD 8/2007
Vyřizuje: Bc. Lenka Schettlová
Telefon: 477755451
E-mail: lenka.schettlova@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 4/0

Město Litvínov
Městský úřad Litvínov
náměstí Míru 11
436 01 Litvínov
IČO: 00266027

V zastoupení
MIKRO PRAHA. spol. s r. o.
150 0 Praha - Smíchov
IČO: 27145611

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem k projektové dokumentaci zpracované pro účely stavebního řízení

Název stavby: „Výměna rozvodů odpadní (tukové) kanalizace pod objektem jídelny ZŠ Hamr, parc. č. st. 562, Litvínov“

Vlastník stavby: Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Stavebník a zmocnitel: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČO: 00266027. Dne 3.5. 2021 vydáno zmocnění pro firmu MIKRO PRAHA, spol. s r. o. se sídlem Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5, IČO: 27145611, k zastupování: „Výměna rozvodů odpadní (tukové) kanalizace pod objektem jídelny ZŠ Hamr, parc. č. st. 562, Litvínov“

Uživatel stavby: Základní škola Hamr, Mládežnická 220, Litvínov IČO: 47324287

Zpracovatel projektové dokumentace: MIKRO PRAHA. spol. s r. o., 150 0 Praha – Smíchov, IČO: 27145611 s datem 8/2021

Na základě písemné žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Most (dále jen „KHS“), dne 31. 8. 2021, zaevidované pod č. j.: KHSUL 71341/2021 o vydání závazného stanoviska k projektové

dokumentaci „**Výměna rozvodů odpadní (tukové) kanalizace pod objektem jídelny ZŠ Hamr, parc. č. st. 562, Litvínov**“ zpracované pro účel stavebního řízení, předložené firmou **MIKRO PRAHA, spol. s r. o. 150 0 Praha – Smíchov, IČO: 27145611**, základě plné moci ze dne 3.5. 2021 udělené stavebníkem: Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ 00266027 (dále jen „žadatel“), posoudila „KHS“, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou dokumentaci (dále jen „PD“) „**Výměna rozvodů odpadní (tukové) kanalizace pod objektem jídelny ZŠ Hamr, parc. č. st. 562, Litvínov**“.

Po zhodnocení souladu předložené „PD“, dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými v „zákoně č. 258/2000 Sb.“, v Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.852/2004 o hygieně potravin, v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a s požadavky souvisejících normových hodnot, vydává „KHS“ dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S projektovou dokumentací stavby „Výměna rozvodů odpadní (tukové) kanalizace pod objektem jídelny ZŠ Hamr, parc. č. st. 562, Litvínov“

s e s o u h l a s í.

O d ů v o d n ě n í :

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů „KHS“ k věci uvádí:

Předložená projektová dokumentace (dále jen „PD“) byla ze strany „KHS“ hodnocena v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Výše uvedená „PD“ řeší, vnitřní tukovou kanalizaci s odlučovačem tuků pro kuchyň v objektu školní jídelny u ZŠ Hamr. Odlučovače tuků jsou určeny k zachycení kuchyňského odpadu lehčích než voda, zpravidla tuků. Tuhé nečistoty těžší než voda se odlučují v kalové jímce zařízení, odlučovači škrobů.

Objekt školní jídelny je stávající dvoupodlažní objekt, ve kterém je plánovaná rekonstrukce tukové a splaškové kanalizace v 1. PP včetně napojení na rozvody v 1. NP. Kuchyň s jídelnou se nachází v 1. NP a zůstávají stávající. (počet jídel 300 denně). V 1. PP se nachází technické místnosti, sklady atd. Objekt je napojen na stávající přípojku splaškové a tukové kanalizace. Před objektem je umístěn starý odlučovač tuků, který je v havarijním stavu a je nefunkční. Předmětem tohoto projektu je realizace nové ležaté tukové kanalizace pod podlahou 1. PP včetně svislých napojení k podlaze 1. NP. Tato ležatá kanalizace bude svedena do nového odlučovače tuků (v místnosti stávajícího). Vyčištěné tukové vody z nového odlučovače tuků budou napojeny do stávající splaškové kanalizace.

V 1. NP stávajícího objektu se nachází školní kuchyň s jídelnou, v 1. PP budovy jsou technické prostory. Veškeré gastro zařízení zůstává stávající, předmětem této PD je realizace nové tukové kanalizace v 1. PP budovy včetně svislých napojení do 1. NP. Tuková kanalizace bude vyvedena na pozemek parc. st. 564, kde bude umístěn nový odlučovač tuků YG0504E. Tím bude zaručeno, že do veřejné kanalizace budou svedeny vyčištěné odpadní vody. Do odlučovače tuků smí být odváděny pouze tukové vody z provozu gastro. Připojovací potrubí je uloženo v min. Spádu 3%. Přesná poloha napojovacích bodů technologie kuchyně je stávající a nové svislé potrubí bude těmito pozicím přizpůsobeno. Ležaté splaškové svody jsou uvedeny ve spádu min. 2%.

Kanalizační potrubí je z plastů. Je navržen plastový kompaktní odlučovač tuků určený pro hloubkovou instalaci typ Mea Sphere z HDPE, typ YG0504E – 4 I/s. Vstup pro servisování a odběr vzorků bude umožněn revizní šachtou zakončenou prachotěsným poklopem. Odtok z odlučovače bude sveden do nové prefabrikované betonové šachty DN 1000 mm, ze které budou vypouštěny do stávající na splaškové kanalizaci DN BE 400.

Odlučovač je zakryt pochozím poklopem s těsněním a zámkem. Vtok a odtok uzpůsoben pro napojení na PVC potrubí DN100, způsob osazení provést dle podmínek stavebního osazení. Odvětrání odlučovače je přes odvětranou větev přívodního potrubí. Při provozu odlučovače tuků je nezbytně nutné dodržovat provozní a manipulační řád. Minimálně jednou za rok provádí odborná firma oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady a poučená dodavatelem OTS, firmou RONN Drain Complet s. r.o. Odborná firma provede sběr odloučených RL z hladiny (pokud toto průběžně nazajišťuje obsluha). Na výzvu provozovatele podle potřeby, provádí odborná firma oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady a poučená dodavatelem OTS, firmou RON Drain Complet s.r.o. Odborná firma rozmíchá odloučený kal a tuhy, fekálním vozem celý obsah odsaje. Zařízení je zpravidla uloženo pod niveletou kanalizace v nezámrzné hloubce a zimní provoz neklade zvýšené nároky. Bezpečností a hygienické předpisy musí být zveřejněny na viditelné vývěsce včetně telefonních čísel.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

1. Žádost o vydání závazného stanoviska čj. KHSUL 71341/2021 ze dne 31.8. 2021
2. Plná moc udělená stavebníkem: Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ 00266027 zmocnění společnosti MIKRO PRAHA, spol. s.r.o., se sídlem Na Březince 1111/4 150 00 Praha 5, IČ: 27145611

Ing. Romana Ernestová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro územní pracoviště Most a Teplice
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem

„otisk razítka“

Rozdělovník:

1. Město Litvínov, Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČO: 00266027, formou IDDS
2. MIKRO PRAHA. spol. s. r. o., 150 0 Praha – Smíchov, IČO: 27145611, formou IDDS
3. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem - spis