



město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel: Město Litvínov

Sídlo: Litvínov, náměstí Míru 11, PSČ 436 01

IČ: 00266027

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Karel Rosenbaum, 1. místostarosta

Název veřejné zakázky: „Modernizace veřejného osvětlení ve městě Litvínově - 1. etapa“

- Úřední název: Město Litvínov
- IČ: 00266027
- Poštovní adresa: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
- Název oddělení: Odbor nakládání s majetkem
- Systémové číslo VZ: P23V00000068

Původní znění žádosti:

Dotaz č. 1;2

1. Žádáme zadavatele o informaci, zda opravdu trvá na předřadníku DALI i přesto, že je již požadavek na funkci AstroDIM.

Předřadníky s funkcí AstroDIM mají funkci on-off již v základním provedení. Předřadníky s DALI výrazně prodraží cenu samotných svítidel a není jej pro popsany Harmonogram stmívání potřeba. Navíc se v zakázce ani nevyskytují požadavky pro budoucí řízení svítidel, aby bylo vůbec nutné svítidla vybavit předřadníky DALI.

2. Žádáme zadavatele o informaci, zda opravdu trvá na nestandardní přepětové ochraně 12kV pro předřadník, která může značně omezit potenciální výběr svítidel, a tím i počet uchazečů.

Standardem u předřadníků bývá přepětová ochrana 10kV. Předřadníky navíc s nestandardní přepětovou ochranou 12kV výrazně prodraží cenu samotných svítidel.

Dotaz č. 3

Ochrana přepětí je zadána na hodnotu nejméně 12 kV. V zadání je uvedena nadstandardní ochrana proti přepětí na 12kV? Standardní a transparentní hodnota je 10kV 1.2/50μs. Existuje nějaké kritérium, ve kterém standardní ochrana nevyhovuje, a proto je požadována ochrana 12kV?

Je zadáno vyrovnání vnitřního tlaku pomocí ventilu integrovaného v kabelové průchodce.

Tímto se dotazujeme, zda je tento požadavek pevný, nebo lze nechat umístění ventilu dle výrobce?

Vysvětlení uvedených dotazů:

Dotaz č. 1;2

1. Zadavatel trvá na požadavku předřadníku s DALI protokolem.
2. Zadavatel trvá na požadavku předřadníku s přepětovou ochranou 12 kV.

Dotaz č. 3

Zadavatel trvá na požadavku předřadníku s přepětovou ochranou 12 kV.

Lze použít jakékoli umístění ventilu na svítidle pro vyrovnání vnitřního tlaku, které nebude omezovat funkčnost svítidla.

V Litvínově dne 21.06.2023

Podpis zástupce zadavatele: Bc. Hana Hoffmannová
vedoucí odboru nakládání s majetkem