

*Dodatek k technické zprávě:*

*d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,*

Z důvodu zachování krytí stávajícího vodovodní potrubí DN 500, které si podmínil správce SČVK a.s. ve svém stanovisku k projektové dokumentaci bylo nezbytné přeuspořádat počty stupňů v jednotlivých ramenech. V prvním rameni došlo k překročení doporučeného počtu 16 stupňů a zároveň nemají ramena stejný počet stupňů, což také doporučuje norma ČSN 734130.

