

# Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Karel Hájek  
Jirkovská 283  
431 59 Vysoká Pec

Datum: 14.11.2019  
Spisová značka: KUUK/150992/2019/ZPZ  
Číslo jednací: KUUK/156593/2019/ZPZ:  
JID: 186049/2019/KUUK  
Vyřizuje/linka: Ing. Vlasta Štěpánová / 475 657 217  
e-mail: stepanova.vlasta@kr-ustecky.cz  
Počet listů/příloh: 1/1

## Vyjádření z hlediska PZH k projektové dokumentaci Nová plavecká hala Litvínov

Dne 5.11.2019 jsme obdrželi žádost o stanovisko z hlediska prevence závažných havárií k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení Nová plavecká hala Litvínov.

V projektové dokumentaci je uvedeno, že úprava vody bude prováděna mimo jiné chlorem, který bude v množství maximálně 390 kg skladován v tzv. chlorovně.

Ve stavebním řízení není krajský úřad z hlediska prevence závažných havárií příslušný k vyjádření, neboť množství chloru nepřesáhne limit pro zařazení objektu do skupiny A.

Nicméně upozorňujeme, že množství chloru, s kterým bude nakládáno, přesahuje 2% limitu pro zařazení do skupiny A, to znamená, že provozovatel je povinen dle § 4 odst. 3 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, předložit krajskému úřadu protokol o nezařazení do 1 měsíce ode dne, kdy budou tlakové lahve s chlorem umístěny do chlorovny.



KRAJSKÝ ÚŘAD  
ÚSTECKÉHO KRAJE  
odbor životního prostředí  
a zemědělství -40-

RNDr. Tomáš Burian  
vedoucí oddělení životního prostředí

Příloha:  
Projektová dokumentace