

Váš dopis zn. / Your letter ref.: 155/KP/2013
Ze dne / Date: 21.12.2013
Naše zn. / Our ref.: CZT/027/2014/Ža
Soubor / File:
Vyřizuje / Disposition: Zdeněk Žák
Telefon / Phone number: 476 447 229
Fax / Fax:
E-mail / E-mail: zdenek.zak@setep.cz
Místo odeslání / Site: Most - Komořany
Datum / Date: 20.1.2014

Ing. Karel Pihýr
Třebechovická 834
500 03 Hradec Králové

Věc: Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního řízení na stavbu:
„Litvínov - nová plavecká hala“

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci na výše uvedenou stavbu Vám sdělujeme následující:

- K umístění předmětné stavby (viz situace - změna trasy horkovodní přípojky ze dne 15.1.2014) a jejímu napojení na systém centrálního zásobování teplem nemáme připomínek.
- Před podáním žádosti o stavební povolení požadujeme předložit k odsouhlasení příslušnou projektovou dokumentaci stavby, zejména pak horkovodní přípojky a výměňkové stanice.
- Připojení na horkovodní síť bude zajištěno vysazením odbočky DN 65, které provede na požádání odběratele dodavatel tepla. O vysazení odbočky musí odběratel požádat **minimálně 30 dní** před zahájením stavby, rovněž požadujeme předložit s dostatečným předstihem i výkres napojovací šachty, ze kterého bude zřejmý detail odbočky. Dále je nutné počítat s tím, že montážní a svářečské práce na odbočce musí být provedeny v době mimo topnou sezónu, tzn. od 1. 6. do 31. 8. příslušného roku, případně v době letní odstávky horkovodu, která je v r. 2014 naplánovaná v termínu **5.7. – 15.7.2014**.
- Před podáním žádosti o stavební povolení zajistí stavebník uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o dodávce tepelné energie a následném zajištění dodávek tepelné energie ze systému centralizovaného zásobování teplem (CZT).

Tímto Vám sdělujeme, že za předpokladu dodržení výše uváděných podmínek souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu.

Pozn.: platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vystavení.

S pozdravem

Severočeská teplárenská, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2.
PSČ 434 03
IČ 28733118 (5)



Radek Reháček
správce CZT

Severočeská teplárenská, a.s.