

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3

v souladu s §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce:

Stavební úpravy komunikace ulice Ukrajinská u Scholy Humanitas v Litvínově
systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P23V000000146

Na základě žádosti dodavatele/ů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení ZD“) doručených v zákonem stanoveném termínu ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatelů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Vysvětlení ZD č.3 – dotaz účastníka

Ve výkazu výměr je u komunikace pozemní uvažována obrusná vrstva z materiálu ACO 11 modifikovaný.

577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 390,000
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------

V technické zprávě a charakteristickém řezu je uvedená obrusná vrstva pouze ACO 11 (asfaltový beton obrusný).

Máme uvažovat ACO 11 modifikované nebo nemodifikované?

Vysvětlení ZD č.3 – odpověď zadavatele

U komunikací z asfaltového betonu s obrusnou vrstvou ACO 11 je požadován tak, jak je uvedeno v podrobném popisu této položky ve výkazu výměr, tzn. asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu.

V Litvínově, dne 19.12.2023

Ing. Michaela Sloviaková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje