

Technicko-obchodní specifikace č.3

Akce: Nová plavecká hala Litvínov – TS včetně připojení k el. sítím VN a NN

Název zařízení: výkonový třífázový olejový transformátor

Umístění trafa: pochozí TS

Počet ks: 2

Dodavatel: dle výběru dodavatele TS

Výkon: **630 kVA**

Převod: 22/0,4/0,231 kV

Zapojení vinutí: Dyn1

Typ ztrát: ECOdesing2

Třída izolace: A

El. soustava - primární: 3+PE, AC 50Hz, 22kV / IT

El. soustava - sekundární: 3PEN, AC 50Hz, 400V/TN-C

Olejová náplň: ITO 100

Směr přívodu: standardní

Směr vývodu: standardní

Ochrana před úraz.el.proudem: automatickým odpojením vadné části

Výkresy:

Schéma zapojení: dle výrobce

Situace připojení k el.síti: De 2

V Mostě dne: 20.09.2023

Vypracoval: Kareš M.