

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 05

Název veřejné zakázky: **Nová plavecká hala Litvínov**

Systémové číslo: P23V00000140

Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-056620

Zadavatel Město Litvínov – se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 002 66 027 (dále jen „**Zadavatel**“) obdržel k veřejné zakázce s názvem „*Nová plavecká hala Litvínov*“, jejíž zadávání bylo zahájeno dne 8. 12. 2023 pod systémovým číslem zakázky P23V00000140 (dále jen „**Zakázka**“) od dodavatele dne 18. 1. 2024 dokument s názvem „Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace zakázky „Nová plavecká hala Litvínov“ (dále jen „**Žádost**“). Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) sděluje k výše uvedené Žádosti následující:

I. Přesné znění Žádosti

Jako účastník výběrového řízení žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace Strojovny bazénové technologie – elektro+MaR a to konkrétně k listům ve výkazu výměr: 01 – Litvínov plavecký bazén – RA, 01 – Litvínov rekreační bazén – RB, 01 – Litvínov brouzdaliště – RC, 01 – Litvínov vířivka – RD a 01 – Litvínov vířivka wellness – RE. Dle našeho názoru není k těmto výkazům výměr k dispozici projektová dokumentace.

II. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 36

Požadovaná projektová dokumentace - schémata rozvaděčů - je obsažena v části D.2.1 Technologie úpravy vody a technologické elektro ve složce „technologické elektro“. RA - pol. E1.0, RB - pol. E2.0, RC - pol. E3.0, RD - pol. E4.0, RE - pol. E5.0.

III. Přesné znění Žádosti

Výkaz výměr, list 14-SOZ, položka 1.6. a položka 1.7.

		Vzduchotechnické potrubí sk. II, pozinkované tl. plechu 1,5mm		
1.6.	751 51-0014	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m ²	m	19,00
1.7.	751 51-0014	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m ²	m	16,00

Žádáme o vysvětlení, proč se ve výkazu výměr potrubí pro ZOTK nazývá jako „vzduchotechnické potrubí“ – v technické zprávě uvedeno obecně v pořádku. Popřípadě prosíme o změnu názvu potrubí ve výkazu výměr.

IV. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 37

Zadavatel v soupisu prací, list „14 - SOZ“ upravil položku č. 1.6 a položku č. 1.7 tak, že nově zní:

1.6.	751 51-0014	Potrubí čtyřhranné s klasifikační třídou požární odolnosti E 300 single a EI 30 multi	m ²	50,00
	751 51-2022	DTTO montáž	kpl	1,00
1.7.	751 51-0014	Potrubí čtyřhranné s klasifikační třídou požární odolnosti E 300 single a EI 30 multi	m ²	37,00
	751 51-2023	DTTO montáž	kpl	1,00

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

V. Přesné znění Žádosti

Výkaz výměr, list 14-SOZ, položka č. 1.6. a položka č.1.7.

1.6.	751 51-0014	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m ²	m	19,00
1.7.	751 51-0014	Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m ²	m	16,00

Dle dodavatele ZOTK je potřeba uvádět jednotky v metrech čtverečných. Žádáme o změnu jednotek u výše uvedených položek ve výkazu výměr.

VI. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 38

Zadavatel v soupisu prací, list „14 - SOZ“ upravil položku č. 1.6 a položku č. 1.7 tak, že nově zní:

1.6.	751 51-0014	Potrubí čtyřhranné s klasifikační třídou požární odolnosti E 300 single a EI 30 multi	m ²	50,00
	751 51-2022	DTTO montáž	kpl	1,00
1.7.	751 51-0014	Potrubí čtyřhranné s klasifikační třídou požární odolnosti E 300 single a EI 30 multi	m ²	37,00
	751 51-2023	DTTO montáž	kpl	1,00

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

VII. Přesné znění Žádosti

Výkaz výměr, list 14-SOZ, položka č.1.11.

1.11.	713 31-1311	Požární izolace s povrchem AL, , tl.40mm	m ²	37,00
-------	-------------	--	----------------	-------

Žádáme o přesnou specifikaci požární izolace. Dále je v technické zprávě uvedena tloušťka izolace 60 mm ale ve výkazu výměr 40 mm. Kromě přesné specifikace izolace dále prosíme o objasnění, který rozměr je správný.

VIII. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 39

V technické zprávě je uveden popis 60 mm u tepelné izolace, rozvod na střeše je izolován požárně 40 mm.

IX. Přesné znění Žádosti

Výkaz výměr, list 14-SOZ, položka č.1.3.

1.3.		Aktivační tlačítko	ks	1,00
------	--	--------------------	----	------

Dle předpokladu dodavatel ZOTK bude toto aktivační tlačítko (v PD umístěno v místnosti 2.08) propojeno s řídicí centrálou ZOTK, která není ve výkazu výměr uvedena. Žádáme o doplnění položky řídicí centrály do výkazu výměr podle obecného popisu v Technické zprávě.

X. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 40

Zadavatel v soupisu prací, list „14 - SOZ“ upravil položku č. 1.8 tak, že nově zní:

1.8.		Rozvaděč SOZ - 1x signál od EPS, 1x zpětný signál, zálohovaný zdroj, 1x sumární porucha, v požárně odolném provedení EI 45, 1x nouzové tlačítko	kpl	1,00
------	--	---	-----	------

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

XI. Přesné znění Žádosti

Výkaz výměr, list 00 – Nová plavecká hala Litvínov, položky č. 733 a dále č. 781 až 802

Jako uchazeč výběrového řízení žádáme o změnu měrných jednotek z Kč například na komplet nebo soubor. Položky se odkazují na komplety jiných listů, a proto nelze uvádět cenu v Kč.

XII. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 41

Na listu „00 – Nová plavecká hala L...“ jsou uvedené položky č.773 a č.781 až 802, kde údaj v Kč je automaticky přenesenou hodnotou z jiných listů. Z tohoto důvodu nebude zadavatel provádět zásah do výkazu výměr.

XIII. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem ke shora uvedenému upřesnění Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nově se lhůta pro podání nabídek stanovuje do **dne 29. 2. 2024 do 9:00 hod.** (bude upraveno i v odst. 7.1 Zadávací dokumentace).

Termín otevírání nabídek je nově stanoven na den **29. 2. 2024 v 10:00 hod.**

XIV. Upozornění Zadavatele

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že s ohledem na shora uvedené došlo ke změně dokumentu Příloha č. 10 Zadávací dokumentace – Soupis prací.

Nové znění tohoto dokumentu je uveřejněno na profilu Zadavatele.

V Litvínově dne 23. 1. 2024

Za Zadavatele
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic
a regionálního rozvoje