



PRÍVOD NÁHRADNÍHO VZDUCHU
 K ZOKT AUTOMATICKY OTEVÍRANÝ NA EPS
 1800 x 2500mm, 4,5m², při průtoku 5,7m³/s
 je plocha pro přívod vzduchu vyhovující

AKTIVACNÍ TLAČÍTKO SOZ
 -pro tučení aktivací zařízení SOZ

potrubí požárně izolovat

<p> h-projekt s.r.o. Korunní 968/31 122 00 Praha 2 IČO 60 46 86 53 DIČ CZ 60 46 86 53 </p>	<p>PROJESE</p> <p> Ing. Kukla O. Proj. práce v oborech techniky prostředí IČO: 14901989 </p>	±0 = 370,70
		POLOHOPISNÝ SYSTÉM JTSK VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM Bpv
INVESTOR Město Litvínov, Náměstí Míru 11, IČ 00266027	ARCHITEKT Ing. arch. V. Drobny, ing. arch. M. Kabriel, ing. arch. E. Benešová	
ŽADATEL Ing. K. Rösler	VYKONAVATEL Ing. O. Kukla	
MÍSTO STAVBY Podkráňnohorská 100, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov		
NOVÁ PLYVEČKÁ HALA LITVÍNŮV		PRŮPS vzduchotechnika
ČASŤ D.2.5. SOZ	STUPEŇ DPS	D.2.5
ČÍSLO ZAK. 0420	MĚRITÍ 1 : 50	1
PŮDORYS 2.N.P		