

Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci dle § 49 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku:

„Kulturní dům Citadela - realizace úspor energie (zateplení)““

Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele: P14V00000262

Evidenční číslo ISVZUS: 496508

Dodatečná informace č.1:

- Sdělení a pokyny zadavatele:

1. Odtrhové zkoušky - v položkových cenách zateplovacího systému uchazeč zahrne i zkoušky dle standardních technologických postupů.

2. V rámci organizace výstavby požaduje zadavatel, aby byl odpad průběžně odvážen, žádné mezisklady v prostoru objektu ani okolí. Materiál bude navážen postupně a bezodkladně zabudováván do stavby. Zadavatel není schopen v prostoru objektu poskytnout skladovací prostory.

3. Upřesnění parametrů automatických dveří posuvných – položka č. 257, 258 soupisu prací

NASTAVITELNÉ REŽIMY DIGITÁLNÍHO PROGRAMOVÉHO PŘEPÍNAČE:

- VÝCHOD - dveře se otevírají pouze osobám vycházejícím z budovy.
- AUTOMAT - dveře se otevírají automaticky všem osobám přicházejícím v obou směrech.
- OTEVŘENO - dveře jsou trvale otevřeny.
- ZAVŘENO - dveře jsou uzavřeny a uzamčeny elektrozámek
- ZIMA - dveře se otevírají jako ve funkci automat ale v omezeném rozsahu, minimálně však 90cm – možnost různého nastavení

Tyto režimy budou ovládány digitálním programovým přepínačem na krytu pohonu. K výrobku bude dodán dálkový ovladač - možnost dálkového ovládání.

Dále dveře musí do budoucna umožnit propojení pohonu automatických dveří přes řídící jednotku na systém EPS (centrální elektronická požární signalizace budov).

Automatický aktivátor pro automatické dveře musí umět monitorovat přítomnost osob v prostoru dveří a zajistit jejich bezpečnost proti sevření křídly apod. Čidlo musí být vhodně nastavitelné, musí umožňovat dosah i na kratší vzdálenost do 1,5m ode dveří a musí mít volbu pro necitlivost při pohybu osob ze strany dveří.

Pohon – výrobek musí mít certifikovanou hlučnost pohonu menší než 50 dB(A).

Požadavek na servis: Dodaný výrobek musí mít garantovaný servis pro poruchy, dostupný do 24 hod., tento servis nesmí být podmíněn paušálním poplatkem či jinými podmínkami, které se nebudou vázat přímo k vykonané servisní práci. Cena servisu musí být cenou obvyklou na trhu.

4. Okno pozice ve výpisu výrobků č. 05, položka č.236 soupisu prací

V ceně tohoto okna bude naceněna demontáž stáv. mříží, úprava úchytů těchto mříží s ohledem na tl. TI, montáž a nátěr.

5. Položka č. 302, 303 soupisu prací - věcně nebude osazena keramická mozaika, stěna bude pouze znova začištěna omítkou a dále bude provedena ušlechtilá hlazená omítka jádro + štuk + barevný nátěr v sytém odstínu na silikátové bázi, otěruvzdorný, dle výběru zadavatele.

Tuto úpravu ocenění uchazeč jako agregovanou jednotkovou cenu zvlášť pro montáž (pol. 302) a zvlášť pro dodávku materiálu (pol. 301).

Vypracoval: Ing. Hana Nováková, vedoucí OIRR

V Litvínově dne: 17.10.2014