

Váš dopis zn.:

Ze dne: 26.3. 2023

Petra Gazdíková

NE2D Projekt s.r.o.

Prokopa Holého 2007

Most

Vyřizuje: Technik VO

Petr Erlitz

Mobil: 734407225

E-mail: [erlitz@tslitvinov.cz](mailto:erlitz@tslitvinov.cz)***Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci ke společnému povolení******Akce: „ K1904 Parkování v lokalitě Osada – Jih, Litvínov“***

Souhlasíme s výše jmenovanou stavbou.

Technické služby Litvínov s.r.o. má na zájmovém území uloženy kabelové trasy a zařízení veřejného osvětlení.

Požadujeme dodržení těchto podmínek.

- 1 – Před zahájením zemních nebo jiných prací investor zajistí přímo na staveništi vytyčení polohy podzemního vedení kabelové trasy veřejného osvětlení.
- 2 – Při provádění prací učinit veškerá opatření tak, aby se těmito pracemi předešlo poškození vedení kabelové trasy veřejného osvětlení, **a to ručním výkopem (sondy) při souběhu a křížení kabelových tras veřejného osvětlení.**
- 3 – Uvědomit Technické služby Litvínov s.r.o. o zahájení prací 15 dnů předem.
- 4 – Upozornit pracovníky při výkopu zemních prací na to, aby dbali co nejvyšší opatrnosti.
- 5 – Odkryté zařízení veřejného osvětlení musí být řádně zabezpečeno před poškozením, každé poškození musí být neprodleně naší společností nahlášeno. **Veškeré náklady na opravu nebo přeložku kabelu a zařízení veřejného osvětlení hradí investor v plné výši.**
- 6 – Zemina pod vedením musí být hutněna a před zakrytím vedení a záhozem musí být Technické služby Litvínov s.r.o. vyzvána k provedení kontroly vedení veřejného osvětlení, zda není viditelně poškozeno. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku.
- 7 – Musí být dodržena ČSN zemní práce a ČSN prostorová úprava vedení technického vybavení.
- 8 – Ukončení prací musí být písemně oznámeno Technické služby Litvínov s.r.o.
- 9 – Požadujeme dodržení ochranného pásma 0,5 m od středu kabelu VO na obě strany.
- 10 – **Zařízení a kabelové trasy veřejného osvětlení musí být respektované.**

Příloha: orientační zákres VO

S pozdravem

Petr Erlitz

V Litvínově

Dne: 17.4. 2023

Technik VO: Petr Erlitz


Technické služby Litvínov

s.r.o.

S.K. Neumann 1521, 436 01 Litvínov

IČO: 254 23 835





April 17, 2023

1:1,890

