

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne/ Date:

Naše zn / Our ref.:

Vyřizuje / Disposition:

Telefon / Phone number:

E-mail / E-mail:

Datum / Date:

24.03.2023

ST-V-2023-00135

Ing. Petra Blínová

+420 730 164 676

petra.blinova@setep.cz

28.03.2023

NE2D Projekt s.r.o.

Prokopa Holého č.p. 2007/11

Most

434 01

Vyjádření společnosti Severočeská teplárenská, a.s. - ST-V-2023-00135

k akci s názvem: **K1904 Parkování v lokalitě Osada - Jih v Litvínově**

důvod žádosti: Komunikace, chodníky, parkoviště, zpevněné plochy - spojené územní a stavební řízení

platnost vyjádření: 1 rok od jeho vystavení

Na základě Vaší žádosti, ze dne 24.03.2023, o vyjádření ke shora uvedené akci Vám sdělujeme, že v zájmovém území, které je vyobrazeno v příloze tohoto vyjádření, se **nachází** zařízení ve správě společnosti Severočeská teplárenská, a.s. Jedná se o primární horkovodní vedení 2x DN 150 uložené bezkanálově. Situace s orientačním zákresem trasy tepelného vedení je součástí předložené dokumentace.

K vyjádření byla předložena dokumentace, kterou zpracovala spol. NE2D Projekt s.r.o., zodp. projektant Ing. Bc. Jiří Nedvěd, v srpnu 2022 pod č. zakázky 1219. Podle předložené dokumentace navrhovaná stavba zasáhne do ochranného pásma zařízení pro rozvod tepelné energie.

Severočeská teplárenská, a.s. souhlasí s plánovanou stavbou podle předložené dokumentace, vydává souhlas s činností v ochranném pásmu a určuje následující podmínky pro činnost v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie:

- Dle zákona č. 458/2000 Sb. je v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, i mimo ně, zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit toto zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Šířka ochranného pásma je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
 - Před zahájením stavby si je stavebník **povinen** nechat vytyčit trasu tepelného zařízení naším pracovníkem. Objednávka vytyčení se provádí přes objednávkový formulář na webových stránkách www.setep.cz. Po dokončení stavby bude přizván zástupce naší společnosti ke kontrole místa střetu před jeho zásypem. O provedené kontrole provede zápis do stavebního deníku.
- Kontaktní osoba:
- Zdeněk Žák, tel. 606 633 395, e-mail: zdenek.zak@setep.cz
- Při provádění prací, zejména výkopových, nesmí dojít k poškození zařízení pro rozvod tepla, to znamená, že tyto práce v jeho bezprostřední blízkosti (méně než 1 m od hrany zařízení) musejí být prováděny výhradně ručně. Bude-li v průběhu stavby nutné přejíždění trasy tepelného vedení těžkou technikou, je třeba zajistit ochranu tohoto vedení proti poškození osazením roznášecích desek (s přesahem min. 1,5 m na obě strany) v místě přejezdu.
 - Na tepelném zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude zřizována jakákoli deponie materiálu, ornice, stavebních strojů apod.

- V případě poruchy nebo havárie musí být k tepelnému zařízení zajištěn přístup.
- Severočeská teplárenská, a.s. trvá na tom, že stavební činností nedojde k jakékoli újmě, a to i postupné, tepelného zařízení v majetku naší společnosti a to i z dlouhodobého hlediska. Pokud dojde k jakékoli újmě tepelného zařízení, bude tato neprodleně odstraněna na náklad investora.
- Souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů tepelné energie je vydáván pouze pro provedení nezbytných prací v souvislosti s realizací shora uvedené stavby podle předložené a námi odsouhlasené dokumentace. Pro jakoukoli jinou činnost je stavebník povinen dodržet ustanovení § 87, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a požádat si o nové vyjádření a souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů tepelné energie.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, považována podle § 87 energetického zákona za činnost bez našeho předchozího souhlasu.

S pozdravem

Severočeská teplárenská, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03
IČ 28733118 (9)



Ing. Petra Blínová
Správce majetku a GIS
Severočeská teplárenská, a.s.

K podávání žádostí o vyjádření využívejte náš vyjadřovací portál na webových stránkách společnosti:
www.setep.cz/vyjadreni-o-existenci-siti.