



Váš dopis zn.: SCVKZAD165221 **doprava@ne2dprojekt.cz**
ze dne: 24.03.2023
Naše značka: O23690045162/UTPCMO/FV
Vyřizuje: **Filip Vašíček**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 24.04.2023

Vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících

Název akce:	Parkování v lokalitě Osada – Jih v Litvínově
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Litvínov
	Část obce, ulice, č. p.: Horní Litvínov
	Katastrální území, parcelní číslo: p. č. 2072/1, 2047/1 k. ú. Horní Litvínov
Žadatel:	Petra Gazdaricová
Adresa, tel., e-mail	doprava@ne2dprojekt.cz
Investor:	město Litvínov
Adresa, tel., e-mail	
Projektant:	Bc. Jakub Pilný
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	--
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Vodohospodářská stavba	NE
------------------------	----

Popis navrženého řešení:

Předložená dokumentace pojednává o výstavbě parkovacích ploch v lokalitě Osada – Litvínov.

Stavby SO 01, SO 02 a SO 03 se nachází mimo ochranné pásmo.

Stavbou SO 04 prochází vodovodní řad LT 80, kde požadujeme o dbání zvýšené opatrnosti při práci. Při stavbě nedojde ke změně úrovně povrchu na vodovodním řadu a bude proveden z lehce rozebíratelného materiálu.

Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami

S obsahem dokumentace pro povolení výše uvedené stavby **souhlasíme, za předpokladu dodržení následujících podmínek:**



Stavebník bere na vědomí skutečnost, že jsou v lokalitě umístěny kanalizační stoka do DN 500 a vodovodní řad do DN 500, dále se bude řídit ustanoveními zákona č.274/2001 Sb. v platném znění.

- 1) **Zahájení prací nám bude 30 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.**
- 2) Před započatím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) **V místě křížení zařízení v naší správě požadujeme osazení ocelových nebo betonových chrániček s přesahem 1 m.**
- 6) **Stavbou nebude měněna stávající výšková úroveň povrchu v místě ochranného pásma.**
- 7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 8) Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v Obecně technických podmínkách pro realizaci a kolaudaci staveb, které jsou k dispozici na www.scvk.cz.
- 9) Místo křížení a souběhu musí být před zahrnutím zkontrolováno zástupcem naší společnosti, (vodovody- p. Rezler tel.: 606 605 128, kanalizace p. Aschenbrenner tel.: 606131580). **Povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení, která nebyla odhalena.** O kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. Kopie zápisu bude předložena UTPČ Most před započatím užívání stavby.
- 10) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 11) **Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.**
- 12) Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem v souřadnicovém systému (JTSK) a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation (".dgn V7"). **Zaměření bude na CD, případně elektronicky, předáno UTPČ Litvínov před započatím užívání stavby.**

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Filip Vašíček
referent technickoprovozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

153
Vašíček