

Váš dopis zn.: ST-2019-LIT-1
Ze dne: 17.12.2019
Naše zn.: POH/59453/2019-2/032100

Vyřizuje: Ing. Martin Krupka, Ph.D.
Tel.: 474 636 215
Mobil:
E-mail: krupka@poh.cz

Datum: 12.02.2020

Statik CL s.r.o.
Kancelář č. 4.31
Hrnčířská 2985
470 01 Česká Lípa

K1908 Stavební úpravy lávky přes Poustevnický potok v Litvínově – lávka ev. č. 1

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 17. prosince 2019, kterou jsme obdrželi elektronicky 17. prosince 2019, a po doplnění podkladů 10. února 2020, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Rekonstruovaná lávka kříží Poustevnický potok v ř. km 0,612 (dle ISyPo).

S realizací uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány (včetně technologického postupu během stavby) budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov (Spořická 4949, 430 46 Chomutov) k vyjádření. Havarijní plán bude poté schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k vyjádření.

Souřadnice stavby jsou X = 977 284, Y = 790 548.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:


1. Platí podmínky uvedené v oddíle II.
2. Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (Novosedlická 758, 415 01 Teplice, kontaktní osoba Ing. Jindřich Gučík, e-mail: Gucik@poh.cz, tel.: 608 462 203) bude v předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací.
3. Napojení úpravy na stávající opevnění koryta bude předem projednáno s pracovníkem Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (viz kontakt bod 2).
4. Pracovník Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (kontakt viz bod 2) bude přizván ke kolaudaci.
5. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Chomutov (Ing. Husmanová, tel. 474 636 690, Husmanova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku p. č. 1763/17 k. ú. Horní Litvínov (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemku (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem (kontakt viz výše) před vypracováním návrhu smlouvy.

6. Upozorňujeme, že při převodu vody je nutné počítat se zvýšenými každodenními průtoky - vypouštění pracích vod z úpravní Meziboří (odhad průtoku cca i 100 l/s). Detaily a časy sdělí vedoucí úpravní pan Jindřich Uhlík (tel.: 724 112 596).
7. Převod vody během stavby bude navržen s ohledem na možné nadlepšování průtoků Poustevnického potoka z VD Fláje. Pro aktuální stav kontaktujte Povodí Ohře, státní podnik, odbor vodohospodářského dispečinku (tel.: 474 636 306, e-mail: vhd@poh.cz).

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je rekonstrukce lávky ev. č. 1 přes Poustevnický potok v Litvínově v ř. km cca 0,612 (dle ISyPo). Stávající ŽB lávka včetně zábradlí a monolitických tížných opěr a ŽB prefabrikovaných křídel bude odstraněna. V místě původní lávky budou postaveny nové ŽB monolitické opěry s úložnými prahy a závěrnými zídkami. Na ně bude realizována nová nosná ocelová trémová konstrukce tvořená ocelovým roštem z podélníků, příčníků a zavětrování. Na nové konstrukci bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Průtočný tvar koryta se v místě lávky nemění, mostovka lávky je uložena oproti stávajícímu stavu výše, dochází k mírnému zvýšení terénu v místě nájezdů. V místě odbouraných opěr bude provedeno doplnění břehů dlažbou z kamene. V místě lávky se nachází 1x stávající chránička DN80 (neznámé vedení, umístěná na výtokové straně) a 1x ocelová chránička DN150 (neznámé vedení, umístěná pod mostovkou). Obě chráničky budou vymístěny mimo průtočný profil – na povodní stranu lávky v zákrytu s mostovkou. Investorem akce je Město Litvínov.

HGR: 6131. ČHP: 1-14-01-0612-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0830 - Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina.



Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Rozdělovník

Poh, s. p., závod Chomutov
Poh, s. p., provoz Teplice
vlastní 231/2761

-790548 / -977284

SITUACE OBJEKTU LÁVKY, M 1:100

1763/98

1763/18

1763/23

1763/24

1763/25

1763/26

1763/27

1763/28

1763/87

1763/7

1764/6

1763/93

UPRAVENÉ KORYTO S BŘEHY Z KAMENNÉ DLÁŽBY
BEZ ZMĚN

1x STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN80
NEZNAMÉ VEDENÍ, UMÍSTĚNÍ POD MOSTOVKOU
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VČETNĚ CHRÁNIČKY
BUDE VYMÍSTĚNO MIMO PRŮTOČNÝ PROFIL

OBRYS
PŮVODNÍ LÁVKY

3x STÁVAJÍCÍ STROM POKÁCET

STÁVAJÍCÍ ŽB. LÁVKA NA ŽB. OPĚRÁCH, MOSTOVKA S OCELOVÝM ZÁBRADLÍM - KOMPLETNĚ ODSTRANIT

UPRAVENÉ KORYTO S BŘEHY Z KAMENNÉ DLÁŽBY
BEZ ZMĚN

1x STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN80
NEZNAMÉ VEDENÍ, UMÍSTĚNÍ VE DLE MOSTOVKY
NA KONZOLÁCH ZÁBRADLÍ
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VČETNĚ CHRÁNIČKY
BUDE VYMÍSTĚNO MIMO PRŮTOČNÝ PROFIL

SKLADBA POCHODNÉ A POJÍZDNÉ VRSTVY NA NOVÉ LÁVCE
KOMPOZITNÍ POROSTLOST TL 30mm
- OCELOVÁ TRÁMOVÁ MOSTOVKA Z PODELNÍKŮ Z PROFILU 3xIPE200,
Z PRŮHLÍDKU Z PROFILU IPE140 a 1,3m SE ZAVĚTROVÁNÍM S PKO DLE TKP 19

● JÁDROVÝ VRT, SONDA DYNAMICKÉ PENETRACE - IG PRŮZKUM
J1, DP2

LEGENDA:

- Současné inženýrské sítě
- SDĚLOVACÍ KABELY - CETIN
- SDĚLOVACÍ KABELY - CETIN - nefunkční
- ELEKTRO VN - podzemní vedení ČEZ
- ELEKTRO NN - podzemní vedení ČEZ
- SDĚLOVACÍ KABELY - podzemní vedení - ČEZ TPS
- NTL PLYNOVOD - Grid Services
- PLYNOVOD - Grid Services - nefunkční



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
t.č. 70689988 DIČ: CZ70689988
web: www.poh.cz

DOUHLAS DLE § 184a STAVEBNÍHO ZÁKONA NEVNAHRAZUJE
VYHODNĚNÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ Ž.A. POH/59453/2019-2/032100
ZE DNE 12.2.2020

13.2.2020

Lávka ev. č. 1

KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	HIP:
Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.	Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.	Ing. VÍT MATĚJOVSKÝ, DIS.
ZADAVATEL: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov		
MÍSTO STAVBY: p.p.č. 1763/1, 1763/17, 1763/18 a 1763/19, katastrální území Horní Litvínov		
NÁZEV AKCE	FORMÁT	buA
K1908 STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU V UL. SEIFERTOVA A LÁVEK PŘES POUSTEVNICKÝ POTOK V LITVÍNOVĚ	DATUM	07/2019
	ÚČEL	DUR/DSP
	Č. ZAKÁZKY	ST-2019-NN-01
NÁZEV VÝKRESU	Č. PARÉ	Č. VÝKRESU
SITUACE OBJEKTU LÁVKY		D.1.2.2a